NAŘÍZENÍ
Plzeňského kraje č.3/2011
ze dne 11. 5.2011,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

Rada Plzeňského kraje podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), k provedení 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Nařízení stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů[1)] (dále jen zdroje vody) na území Plzeňského kraje.

(2) Vymezení základních pojmů:

a) požární voda – voda používaná k hašení požáru

b) zdroj požární vody – vodní zdroj, který poskytuje požární vodu. Zdroje požární vody se dělí na přirozené (podzemní, kde je zdrojem vody podzemní voda, a povrchové, kde zdrojem vody je povrchová voda), víceúčelové zdroje a umělé zdroje (požární vodovody, požární studny a požární vodní nádrže)

c) hydrant – ventil vložený do vodovodního řadu, umožňující napojení požární techniky a tím i zajištění stálé dodávky požární vody

d) čerpací stanoviště – zpevněná plošina u vodního zdroje, upravená pro bezpečné umístění požárního čerpadla nebo mobilní požární techniky

(3) Za plnění podmínek tohoto nařízení odpovídá vlastník nebo uživatel zdroje vody [2)].

(4) Nařízení neplatí pro zdroje vody určené k hašení požárů, které jsou instalovány v objektech – vnitřní odběrní místa [3)].

ČÁST DRUHÁ

§ 2

Zdroje vody pro hašení požáru

(1) Za zdroje vody pro účely tohoto nařízení jsou považovány:
a) vodovod pro veřejnou potřebu [4)],

b) vodní toky [5)],

c) přirozené a umělé vodní nádrže.

Součástí zdroje požární vody je odběrní místo.

(2) Přehled zdrojů vody je k dispozici na Krajském úřadě Plzeňského kraje a u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

§ 3
Odběrní místa

(1) Odběrní místo je určeno pro zásobování mobilní požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.

a) Odběrní místo na vodovodu pro veřejnou potřebu je pro požární účely určený nadzemní nebo podzemní hydrant, požární výtokový stojan.

b) Odběrní místo na vodním toku a u vodní nádrže je čerpací stanoviště [6)].

(2) Odběrní místo může být použito i k plnění úkolů při ochraně obyvatelstva[7)].

(3) K odběrným místům musí být zajištěn trvalý přístup a umožněn odběr vody jednotkám požární ochrany. Příjezd mobilní požární techniky musí být zabezpečen vhodnou příjezdovou komunikací s min. šířkou 3 m.
Čerpací stanoviště musí být trvale udržováno v pohotovém stavu, tj. i v době mrazů, za jarního tání i po dešťových přívalech a povodních a musí být vhodně odvodněno. Na konci čerpacího stanoviště musí být zřízena betonová nebo jiná zarážka, zabraňující sjetí vozidla nebo čerpadla do vodního zdroje, která však nesmí bránit odtoku vody.

ČÁST TŘETÍ

§ 4
Instalace a provozní kontroly

(1) Instalace odběrních míst musí odpovídat příslušným normovým řešením [3) 6)].

(2) Zdroje vody jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení[8)], provoz, kontrola, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok[9)], písemný záznam o provedené kontrole musí obsahovat přehled provedených úkonů a závěrů[10)].

(3) Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru [11)].

§ 5
Ostatní povinnosti vlastníka nebo uživatele vodních zdrojů

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody je dále povinen neprodleně informovat Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje o změně stavu vodních zdrojů mající vliv na jejich použití pro účely čerpání vody k hašení požárů.

(2) Pokud je provoz zdrojů vody zajišťován jiným subjektem, je vlastník nebo uživatel zdrojů vody povinen plnění tohoto nařízení zakotvit do smlouvy.

§ 6
Kontrola dodržování podmínek

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí správní úřady na úseku požární ochrany[12)].

ČÁST ČTVRTÁ

§ 7
Sankce

(1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může jí být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 76 zákona o požární ochraně.

(2) Poruší-li vlastník nebo uživatel (fyzická osoba) [13)] podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 78 zákona o požární ochraně.

ČÁST PÁTÁ

§ 8
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Případné změny, úpravy nebo doplnění tohoto nařízení budou prováděny v souladu s právními předpisy [14)].

(2) Nařízení Plzeňského kraje č. 2/2002 ze dne 16. 4. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, se zrušuje.

(3) Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje[15)].

Milan Chovanec v. r.
hejtman

Jaroslav Bauer v. r.
1. náměstek hejtmana

1) § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a
§ 6 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

3) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.

4) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) ČSN 75 2411 Zdroje požární vody, ve znění pozdějších změn.

7) Např. § 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) § 2 odst. 4 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

9) § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.

10)§ 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

11) § 40 odst. 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

12) § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 8 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.