

Přehled hydrantů pro zásobování požární vodou

OBEC: Lom

Údaje k 22.6.2022 09:46

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČO: 490 99 451

Kontrola
provozní schopnosti
dle § 5, odst. 1
písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Závady	Odkaz
556517	Most	Lom	Lom	Alšova	-788612,490	-979431,650	Ano	PE 110	80	24.11.2021	provoz SČVK	0,40	0,25	5,76		odkaz
544646	Most	Lom	Lom	Palackého	-788463,454	-980248,358	Ano	PE 110	80	24.11.2021	provoz SČVK	0,50	0,30	6,31		odkaz
499596	Most	Lom	Lom	Podkrušnohorská	-788792,050	-977344,860	Ano	PE 90	80	24.11.2021	provoz SČVK	0,60	0,40	7,28		odkaz
114417	Most	Lom	Lom	Spojeneckých letců	-789154,620	-978087,540	Ano	PE 90	80	24.11.2021	provoz SČVK	0,45	0,30	6,31		odkaz
657609	Most	Lom	Lom	Vrchlického	-788931,810	-978433,480	Ano	OC 200	80	24.11.2021	provoz SČVK	1,20	0,80	8,00		odkaz
101249	Most	Lom	Loučná	Libkovická	-788263,600	-977150,930	Ano	PVC 160	100	24.11.2021	provoz SČVK	0,25	0,20	5,15		odkaz