

Přehled požárních hydrantů - Pomezí

Č.hydr.	Umístění	TYP	Tlak St.	Tlak Dy.	prût.
		N/P	Mpa	Mpa	l/S
1	mezi č.p. 157 - 158 Kaša - Zobač	N	0,40		7
2	proti č.p. 358 Smola	N	0,37		7
4	u č.p. 371 Macháček	N	0,30		6
5	č.p. 323 Kalousková	N	0,32		6
7	č.p. 171 Neumaister	N	0,30		5
8	č.p. 379 Vápeník	N	0,46		6
9	č.p.185 Yassinová - Škachák	N	0,40		6
11	č.p. 203 Kvapil	P	0,29		6
14	v květenké křižovatce, parc.č. 798	N	0,22		8
16	č.p. 2 Mičková	N	0,40		5
26	č.p.15 Janda	P	0,38		6
30	č.p. 332 Bačovský	P	0,20		6
36	č.p.124 Kotásek	N	0,44		4
39	č.p. 256 Sláma	P	0,40		8
41	proti č.p.149 přivaděč Zerzánec	N	0,32		4
42	č.p. 142 Coufal	P	0,32		8
47	č.p. 139 Červený	N	0,27		4
50	č.p. 152 u popelky	N	0,33		8
56	č.p. 132	N	0,32		10
	požární				

