

OBEC TROUBSKO

Zastupitelstvo obce TROUBSKO

Obecně závazná vyhláška obce TROUBSKO, kterou se vydává požární řád obce

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád
Výpis z I. stupně požárního poplachového plánu JmK pro katastr obce Troubsko.

V požárním poplachovém plánu jsou, do obce Troubsko, předurčené, v **prvním stupni požárního poplachu**, následující čtyři jednotky PO:

- 1 jednotka PO - HS Starý Lískovec, Točná 5, Brno;
- 2 jednotka PO - HS BVV, Bauerova (5. brána BVV), Brno;
- 3 jednotka PO - SDH Střelice u Brna, nám. Svobody 1, Střelice;
- 4 jednotka PO - HS Rosice, Wolkerova 142, Rosice.

Výpočet dojezdových časů jednotek PO:

- L - vzdálenost (km)
- t_{DO} - doba dostavení JPO k požáru (min)
- t_v - doba výjezdu JPO k požáru (min)
- t_j - doba jízdy k požáru (min)
- v_j - průměrná rychlost (45 km/hod)

$$t_j = \frac{60 \times L}{v_j} = (\text{min})$$

$$t_{DO} = t_v + t_j = (\text{min})$$

Tabulka dojezdových časů jednotek PO:

JPO	(L)	(v _j)	(t _v)	(t _j)	(t _{DO})	Po zaokrouhlení
HS Starý Lískovec	4,5	45	2	6	8	8
HS BVV	7,4	45	2	10	12	12
SDH Střelice u Brna	2,6	45	10	3,5	13,5	14
HS Rosice	10,4	45	2	13,8	15,8	16

Počty požární techniky, hasičů a množství hasebních látek:

JPO	Počet hasičů	Typ PT	Množství vody	Množství pěnidla
HS Starý Lískovec	1 + 3	CAS 24	3 500	240
HS BVV	1 + 3	CAS 20	3 500	240
	1 + 1	CAS 30	9 000	540
SDH Střelice u Brna	1 + 3	CAS 32	9 000	0
HS Rosice	1 + 3	CAS 20	4 000	240
	1 + 1	CAS 30	9 000	540
Celkem	20	6	38 000	1 800