Příloha č. 3
k požárnímu řád obce
ŽĎÁR nad Metují

STANOVENÍ
ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ

PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH SKLIZEŇ A SKLADOVÁNÍ PÍCNIN, OBILOVIN A SLÁMY PŘI

ZABEZPEČENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

I

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB V OBDOBÍ SKLIZNĚ

Pro splnění podmínek požární bezpečnosti v období přípravy sklizně jsou tyto osoby povinny

1. **Provést školení zaměstnanců**

   podílejících se na sklizňových pracích a zaměstnanců provádějících zabezpečení požární ochrany v mimopracovní době, pokud nebylo provedeno v rámci periodického školení podle platných právních předpisů na úseku požární ochrany.

2. **Provést požární preventivní prohlídky**

   ve všech provozních a skladových objektech se záznamem do požární knihy. V případě zjištěných závad provést jejich neprodlené odstranění, nejpozději však do sklizňových prací.

3. **Zajistit vybavení provozů, skladů a strojů**

   potřebnými hasebními prostředky a prostředky pro měření teplot skladované píce a obilovin.

4. **Prověřit vybavenost a akceschopnost preventivní požární hlídky,**

   stav vodních zdrojů určených k hašení, příjezdových komunikací k těmto zdrojům a způsob ohlášení požáru, nebo jiného stavu nouze.

5. Zabezpečit označení objektů pro skladování a úpravu zemědělských plodin

výstražnými tabulkami *[zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zákaz vstupu nepovolaných osob].*

Prověřit vybavenost objektů

hasícími přístroji a jejich stav.

6. Zajistit provoz

posklizňových linek, sušiček obilí a píce, řezaček, vzduchových dopravníků, čističek a zařízení používaných při sklizni v souladu s požárně bezpečnostními předpisy pro jejich obsluhu, provoz a údržbu.

7. Zajistit,

aby s těmito předpisy byli prokazatelně seznámeni zaměstnanci, kteří jsou pověřeni obsluhou těchto zařízení.

II.

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB V OBDOBÍ SKLIZNĚ PŘI SKLIZŇOVÉ ÚPRAVĚ A NÁSLEDNÉM SKLADOVÁNÍ

Pro splnění podmínek požární bezpečnosti v období sklizně, při posklizňové úpravě a následném skladování, jsou tyto osoby povinny :

1. **Zajistit přednostní zahájení sklizně dozrálých pícnin a obilovin na místech podél železničních tratí a veřejných komunikací.**

2. **Zajistit dodržování bezpečných vzdáleností volných skladů *[stohů]* sena a slámy od vybraných druhů objektů účelové a bytové zástavby, lesů a komunikací, podle platných právních předpisů na úseku požární ochrany.**

3. **Zajistit důkladné uzavírání naskladněných stodol a skladů, v nichž se nepracuje a učinit příslušná opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob, zejména dětí.**

4. **Zabezpečit technická a organizační opatření k zamezení styku hořlavých materiálů *[seno, sláma, prach]* s horkými částmi spalovacích motorů, především u strojů pracujících trvale v provozu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.**

5. **Využívat pro uskladňování sena, slámy a obilovin pouze objekty, které byly k této činnosti určeny zvláštními předpisy** *[zák. č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů].*

6. **Zabezpečit lapače jisker výfuku spalovacích motorů** *[pokud není vestavěn, nebo se jedná o přeplňované motory]* **a jejich používání při určených pracích.**

7. **Zabezpečit dodržování technologie dosoušení a skladování píce a slámy, včetně předepsaného měření teplot, a to nejméně v rozsahu následujících podmínek :**

   a) **při naskladňování píce vzduchovými dopravníky do skladů nesmí píce procházet přes oběžné kolo dopravníku, vlhkost píce nesmí přesáhnout 25% ;**

b) teplota v dosoušené píci se měří tepelnými čidly nebo hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné píce ;

c) teplota v dosoušené peci se v prvém měsíci po ukončení naskladnění měří nejméně jednou denně. Další dva měsíce a při vypnutých ventilátorech se měří jednou týdně. Měřící body musí být průběžně měněny ;

d) v jedné dosoušecí sekci seníku se teplota měří nejméně na šesti místech *[za sekci se považuje část seníku o objemu píce do 2000 m^3]* ;

e) do skladů bez dosoušecího zařízení se může naskladňovat píce s vlhkostí do 16%. Po ukončeném naskladňování se teplota měří jednou týdně, a to po dobu dvou měsíců. V těch případech, kdy není prokázána vlhkost naskladněného sena *[slámy]* do16%, se měření vnitřní teploty v prvém měsíci provádí nejméně jednou denně a dále pak v průběhu dvou měsíců nejméně jednou týdně ;

f) jestliže se při kontrolním měření vnitřní teploty zjistí ložisko teploty převyšující 65°C, musí se vypnout ventilátory a přehřátá píce vyskladnit. Zpět do skladu se může píce vrátit ochlazená a řádně překontrolovaná ;

g) bude-li v době kontroly vnitřní teplota naskladněné píce přesahovat 90°C, musí se její vyskladňování provádět za asistence jednotky požární ochrany. V případech, kdy není požární jednotka zřízena, musí při vyskladňování asistovat požární preventivní hlídka. V tomto případě musí být neprodleně informováno operační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ;

h) o výsledku kontrolních měření vnitřních teplot naskladněné píce veden záznam v knize měření. Záznam musí obsahovat název skladového objektu, datum a čas měření teplot všech měřených míst a podpis osoby, která měření provedla ;

i) jednopodlažní sklady sena a sklady zřízené v původních prostorách, které nejsou vybaveny dosoušecím zařízením, mohou být používány pro skladování píce o vlhkosti do 16% ;

j) uskladněná píce musí být chráněna proti vlhkosti ;

k) seníku lze využívat jak pro skladování, tak dosoušení slámy pouze v těch případech, kdy budou dodrženy podmínky pro její skladování a měření vnitřních teplot ;

l) prostředky určené pro naskladňování a vyskladňování píce ve skladech, při pojíždění na poli a sklizni píce a obilovin, musí být opatřeny činným lapačem jisker, pokud výrobce těchto výrobků nestanoví jinak ;

m) ve všech skladech sena a slámy a do vzdálenosti 12 metrů od nich, je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit a vykonávat jiné požárně nebezpečné činnosti. Tento zákaz musí být vyznačen příslušnými tabulkami ;

n) pro umístění stohu se volí suché a vyvýšené místo ;

o) objem stohu nesmí přesáhnout 4000 m^3 ;

p) za jeden volný sklad *[stoh]* se považuje skupina stohů, jejichž celkový objem nepřesahuje 4000 m^3, přičemž vzájemná vzdálenost stohů ve skupině nesmí být menší než 5 metrů ;

q) za stoh se považuje volná skládka o objemu 50 m^3 a více ;

r) po dobu naskladňování stohu musí být jeho požární bezpečnost zajištěna voznice s vodou ***[sudy, fekální vůz, apod.]***, nebo dostatečným počtem hasících přístrojů, džberů na vodu, jakož i dalším potřebným nářadím ***[lopaty, krumpáče, rýče, apod.]***

s) k dopravě sena a slámy na stoh a do objektů se smí používat jen takových vzduchových dopravníků, které mají oběžná kola staticky a dynamicky vyvážená a všechny pohyblivé části opatřeny ochranným krytem ;

t) dopravníky je nutné za provozu neustále sledovat, aby bylo zabráněno možnosti vniknutí cizího tělesa do stroje, což by mělo za následek nebezpečí vzniku požáru následkem jiskření ;

u) naskladňování stohu vzduchovými dopravníky nesmí být prováděno za silného větru hrozí nebezpečí nežádoucího úletu naskladňované hmoty ;

v) při přerušení a ukončení prací při naskladňování musí být okolí stohu a objektu zbaveno úletu ;

w) v případech, kdy budou stohy založeny na strništích, musí být po dokončení naskladňování provedeno jejich oborání ochranným pruhem o

šíři nejméně 10 metrů. Oborání stohů je nutné z důvodu ochrany stohů před nebezpečím přenosu případného požáru strniště. Ochranný pruh musí být zbaven snadno zápalných látek.

8. Zabezpečit, aby stroje a zařízení při sklizni, úpravě a skladování zemědělských plodin byly provozovány a ošetřovány v souladu s návodem výrobce těmito následujícími opatřeními k zajištění požárně bezpečného provozu.

A

Sklízecí mlátičky – kombajny

a) obsluha musí pravidelně sledovat dodržování všech protipožárních opatření, jak při pracovním nasazení, tak i při každém zastavení ;

b) stroj musí být vybaven lopatou a nejméně dvěma hasícími přístroji, každý o hmotnosti 12 kg náplně hasícího prostředku ;

c) pohonné hmoty smí být doplňovány při zastaveném chodu motoru, vypnutém zapalování a jen na určeném místě

d) motor musí být pravidelně čištěn od prachu, plev a dalších nečistot ;

e) při každé pracovní přestávce překontrolovat teplotu ložisek, hřídele *[namotání slámy]*, napnutí klínových řemenů a těsnost palivového potrubí ;

f) akékoli opravy na stroji se musí provádět nejméně ve vzdálenosti 30 metrů od obilných porostů a jiných hořlavých látek a při pohotosti hasících přístrojů ;

g) posádce stroje je po celou dobu jeho obsluhy zakázáno kouřit ;

h) při skupinovém nasazení sklízecích strojů *[více než pět]* musí být zajištěna zásoba vody k hašení *[požární nádrž, cisterna, apod.]* a připraven pluh s tažným strojem k případnému vyorání ochranného pruhu na poli.

B

Řezačky

a) pravidelně provádět čištění, zbavovat jejich pohyblivé části od slámy, provázků, nečistot a kontrolovat napnutí klínových řemenů ;

b) řezačky – metače a senomety musí být umístěny podle návodů výrobců nejméně však 4 metry od stohů nebo skladovacích objektů. Nesmí docházet k jejich zasypání naskladněnou hmotou ;

c) v blízkosti stroje musí být nejméně dvě vědra naplněná vodou pro likvidaci případného požáru, který by vznikl ve stroji ;

d) po skončení pracovní směny a v pracovních přestávkách je třeba řezačky – metače a senomety odpojit od elektrické sítě.

C

Čističky a sušičky obilí

a) ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení musí být udržována čistota, pořádek a odstraňovány nánosy prachu ;

b) zařízení musí být vybavena dostatečným počtem vhodných typů hasících přístrojů ;

c) v prostoru zařízení je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň ;

d) k provozu se smí používat jen technicky nezávadných zařízení. Je zakázáno zasahovat různými úpravami do konstrukce strojního zařízení ;

e) manipulace se zařízením musí být prováděna v souladu s návodem výrobce ;

f) zařízení nesmí být za provozu ponecháno bez dozoru ;

g) je-li při provozu zařízení používáno hořlavých kapalin, musí jejich uložení splňovat podmínky stanovené platnou ČSN 65 0201 a norem souvisejících.

D

Sklady obilí

a) ke skladování obilí smějí být používány pouze objekty, které jsou ori tento účel schváleny podle zvláštních předpisů *[stavební zákon č. 50 / 1976 ve znění pozdějších předpisů]*

b) při skladování většího množství obili v pytlích musí být pytle kladeny do hranic a jednotlivé hromady podloženy trámky nebo paletami, aby bylo zajištěno proudění vzduchu.

c) okolí sladu musí být zbavováno prachu plev a jiného hořlavého materiálu ;

d) ve skladu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm ;

e) prostor skladu obilí nesmí být současně využíván k jiným účelům *[odstavování motorových vozidel, skladování jiných hořlavých látek, apod.].*

E

Elektrická instalace

a) ve všech objektech pro zemědělskou výrobu a skladování musí být prováděny pravidelné revize elektroinstalací a hromosvodů ve smyslu platných

b) rozvodné skříně, krabice, zásuvky, apod., musí být pravidelně čištěny od organického prachu, pavučin a jiných nečistot ;

c) žárovky osvětlovacích těles, které jsou instalovány v prostorách s hořlavými látkami *[sklady sena, slámy, obilí, apod.]*, musí být opatřeny ochrannými skleněnými kryty ;

d) hrozí-li nebezpečí zarovnání nebo k zafoukání osvětlovacího tělesa senem, slámou nebo jinou požárně nebezpečnou látkou, musí být toto těleso zrušeno, nebo instalováno na jiném, požárně bezpečném,místě

e) je zakázáno používat opravované pojistky ;

f) pohyblivé přívody musí být před jejich použitím zkontrolovány, zda nejsou poškozeny a o jejich kontrole musí být veden prokazatelný zápis s podpisem osoby, která přívod zkontrolovala ;

g) pohyblivé přívody musí být kladeny tak, aby nebyly vystaveny mechanickému poškození a nepřekážely při manipulaci s uskladňovaným materiálem a strojním zařízením ;

h) je přísně zakázáno klást pohyblivé přívody na zem tam, kde by vadily při běžném provozu. Při rozpětí 5 metrů mezi podpěrami musí být vedení zajištěno proti posunutí a při rozpětí nad 15 metrů musí být vedení zavěšeno na nosném lanu, není-li použito samonosné šňůry.

III.

ZÁVĚR

1. Stanovení základních povinností požární bezpečnosti v době sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy jsou povinny plnit nejen právnické a podnikající fyzické osoby, ale i fyzické osoby vykonávající výše uvedené činnosti na katastru právnické osoby Obec ŽĎÁR nad Metují.

2. V případě neplnění požadavků v uvedené době bude proti viníkovi postupováno v souladu s právními předpisy vydanými právnickou osobou Obec ŽĎÁR nad Metují.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SEZNAM DODATKŮ přílohy č. 3 :

1. Podrobnosti při zřizování preventivní požární hlídky a stanovení úkolů organizátora akce.
2. Podrobnost k provádění kontrol podle čl. 2 §3 odst. 10 požárně bezpečnostních podmínek.
3. Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti.
4. Obsah identifikační karty pro akce podle čl. 2 §3 odst. 2 požárně bezpečnostních podmínek.

DODATEK č. 1 PŘÍLOHA 3
k požárnímu řádu obce
ŽĎÁR nad Metují

P O D R O B N O S T I

PRO ZŘIZOVÁNÍ
PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY
A
STANOVENÍ ÚKOLŮ
ORGANIZÁTORA AKCE

I.

PODROBNOSTI

KE

ZŘIZOVÁNÍ PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

Pro splnění podmínek požární bezpečnosti v období přípravy sklizně jsou tyto osoby povinny :

a) složení preventivní požární hlídky z nižšího počtu osob než je stanoveno v § 3 odst. 7 přílohy č. 1 požárně bezpečnostních podmínek, nebo z jedné osoby, je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny sníženým počtem osob zařazených do preventivní požární hlídky ;

b) vyšší počet osob v preventivní požární hlídce, resp. Větší počet preventivních požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků a členitost únikových komunikací ;

c) do preventivní požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů ;

d) členové preventivní požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v preventivní požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a ani tyto látky používat během plnění úkolů ;

e) velitel i členové preventivní požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ ;

f) úkoly, stanovené členům preventivní požární hlídky, **musí být uvedeny jednoznačně konkrétním osobám musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do preventivních požárních hlídek.**

II.

ÚKOLY PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

A

VELITELE PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

1. VELITEL PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY :

a) odpovídá za plnění úkolů preventivní požární hlídky ;

b) zaručuje zpracování kontrolních úkonů podle § 3 odst. 10 přílohy č. 3 – požárně bezpečnostních podmínek ve stanoveném rozsahu, určeným způsobem a zpracováním záznamů o jejich provedení a výsledcích *[zjištěných skutečnostech]*, např. do požární knihy nebo do jiného určeného dokumentu. Dále zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli. Záznam musí vždy obsahovat datum, čas a jména členů preventivní požární hlídky, stav prostoru *[objektu]*, včetně popisu případných nedostatků, jejich závažnost a způsob jejich odstranění ;

c) organizátorovi akce, nebo jeho zástupci, předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce, což tito potvrdí svým čitelným podpisem ;

2. POŽÁRNÍ HLÍDKA

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů *[např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných východů a únikových komunikací, včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení značení, vybavení hydrantových skříní a hydrantových systémů]* a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti ;

b) je oprávněna vydávat pokyny podle § 5 odst. 1 a v případě nebezpečí z prodlení také podle § 3 odst. 10 písm. b) přílohy č. 3 ;

c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

3. OSOBA ZAŘAZENÁ DO PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY JE POVINNA :

a) zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení se s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací nebo dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci *[např. úkoly preventivní požární hlídky, požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení a s dokumenty související s podmínkami stanovenými těmito požárně bezpečnostními podmínkami]*. Vymezení požadovaných dokumentů je povinností organizátora akce ;

b) k výkonu činnosti preventivní požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce ;

c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou nebo jiným označením „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

TÍMTO NEJSOU DOTČENY POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ..

DODATEK č. 2 PŘÍLOHA 3
k požárnímu řádu obce
ŽĎÁR nad Metují

V Y M E Z E N Í A K C Í

U KTERÝCH MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA ZPRÁVA O STANOVENÍ PODMÍNEK HLÍDKY A STANOVENÍ ÚKOLŮ ORGANIZÁTORA AKCE

Podle ustanovení § 7 odst 1 těchto požárně bezpečnostních podmínek musí být zpráva O stanovení požadavků požární bezpečnosti

1. *akce pořádaná podle zákona o právu shromažďovacím [např.průvody a manifestace] ;*
2. shromáždění související s poskytováním služeb *[např. trhy, tržnice, jarmarky]* ;
3. kulturní a společenské akce pořádané mimo prostory k těmto účelům určené ;
4. jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodech 1 až 3 tohoto dodatku *[např. poutě]* ;
5. objekty a zařízení, která jsou přemístitelná a krátkodobého charakteru *[např. lehmé montované výstavní haly, pneumatické haly, velké stany, a pod.]* ;

DODATEK č. 3 PŘÍLOHA 3
k požárnímu řádu obce
ŽĎÁR nad Metují

PODROBNOSTI

K

PROVÁDĚNÍ KONTROL

PODLE § 3 ODST. 10

TOHOTO NAŘÍZENÍ

Kontrola plnění podmínek k požární bezpečnosti pro akci se provádí :

a) před zahájením akce

1. v souladu s předpisy o požární ochraně. A to osobou odborně způsobilou *[§ 5, 6 a 11 zákona o požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární ochraně]* ; jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

2. v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, *[např. stav únikových cest a únikových východů včetně jejich značení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasících přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost značení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně]* ;

b) v průběhu

1. provádět kontroly podle předem stanovených kontrolních postupů s ohledem na druh, rozsah akce a stanovení odpovědnosti při odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v době konání akce *[např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zjištěno jeho přeparkováni nebo odtah].*

2. v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by v případě požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, je organizátor povinen zajistit přerušení akce nebo její ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

Záznam o případných zjištěních je nutno provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

O B S A H

IDENTIFIKAČNÍ KARTY

PROSTORU*[STAVBY]*

PRO AKCE

PODLE Čl. 2 § 3 odst. 2

TĚCHTO POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍCH PODMÍNEK

Není-li pro prostor *[stavbu]* v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v daném prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci vymezení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce *[viz § 3 odst. 5 těchto požárně bezpečnostních podmínek]* zpracování identifikační karty prostoru *[stavby]* která bude obsahovat minimálně tyto údaje :

a) velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce ;

b) stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob ;

c) způsob a postup vyhlášení požárního poplachu ;

d) způsob zajištění evakuace *[přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace včetně určeních únikových komunikací a východů atd.]* ;

e) počet, situování, kapacita *[šířky]* únikových komunikací a východů, včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti ;

f) rozmístění, typ *[D 25. C52]* vnitřního hydrantového sytému, umístění a vzdálenost venkovních hydrantů *[nadzemních, podzemních]* ;

g) počet, druh a rozmístění přenosných hasících přístrojů ;

h) informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu nebo v prostoru instalovány ;

i) seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.