

Příloha č. 1
k nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004

Čerpací stanoviště

Čerpací stanoviště je zpevněná plocha u zdroje vody určeného k hašení požárů, upravená pro bezpečné přistavení mobilní a přenosné požární techniky a musí splňovat tyto požadavky:

1. minimální rozměr zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní nebo přenosnou požární technikou,
2. označení štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“ a údajem o obsahu vodního zdroje, štítek se umísťuje ve výšce dvou metrů,
3. opatřeno zarážkou na konci čerpacího stanoviště zabraňující sjetí vozidla do vodního zdroje, nesmí však bránit odtoku vody,
4. udržováno v pohotovostním stavu i v době mrazů, za jarního tání i po přívalech a povodních a musí být vhodně odvodněno,
5. pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor o rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění sací hadice do vodního zdroje v místech s vyhovující hloubkou,
6. ke zdroji vody musí být zřízena příjezdová komunikace o šířce alespoň 3 metry končící plochou čerpacího stanoviště, komunikace musí být trvale sjízdná, udržovaná a průjezdná,
7. tam, kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná lehkým vozidlem s přenosným požárním čerpadlem.

**Příloha č. 2
k nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004**

Určení zdroje vody k hašení požárů a jeho udržování

1. Obec je odpovědná za určení zdrojů vody k hašení požárů a jejich trvalou použitelnost ve svém území. Určené zdroje vody k hašení požárů je obec povinna uvést do požárního řádu obce.

2. Obec bezodkladně oznámí na územně příslušné operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje veškeré změny na vodním zdroji, které brání v jeho použití pro požární účely (vypouštění, výlov, oprava, čištění apod.) s návrhem na určení náhradního vodního zdroje.

3. Na poskytnutí vodního zdroje ke zdolávání požárů, resp. poskytnutí věcné pomoci, se vztahují ustanovení § 19, 73 a 82 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 3
k nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004

Zásady pro výběr a rozmisťování nádrží a hydrantů

1. Největší vzdálenosti zdrojů vody od objektu a minimální obsah zdroje vody:

Poř. číslo	Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku v m ²	Největší vzdálenost zdroje od objektu v metrech	Nejmenší obsah zdroje v m ³
1.	Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120	600	14
2.	Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500	400	22
3.	Nevýrobní objekty o ploše nad 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500	300	35
4.	Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500	200	45
5.	Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním zatížením ($p > 120 \text{ kg/m}^2$) a současně s plochou větší než 2500	150	72

Poznámka: Uvedené vzdálenosti v metrech se měří po skutečné trase vedení zásahu nebo jízdy požárního vozidla.

2. Dosavadní zdroje vody je možné zrušit, po dohodě s Hasičským záchranným sborem kraje, je-li jiným způsobem zajištěno zásobování požární vodou.

3. Vzdálenosti hydrantů a průměr potrubí, na němž jsou hydranty umístěny, musí odpovídat těmto požadavkům:

Poř. číslo	Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku v m ²	Největší vzdálenost hydrantu od objektu a mezi sebou v m ²	Odběr Q (l.s ⁻¹)	Potrubí DN v mm
1.	Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120	200/400	4	80
2.	Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500	150/300	6	100
3.	Nevýrobní objekty o ploše nad 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500	120/240	9,5	125
4.	Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500	100/200	14	150
5.	Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním zatížením ($p > 120 \text{ kg/m}^2$) a současně s plochou větší než 2500	80/160	25	200

4. U nejneprůzračnějšího položeného nadzemního (podzemního) hydrantu musí být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa.