

Obecně závazná vyhláška Obce Oplocany č. 1 /2010

Zastupitelstvo obce Oplocany se na svém 24. zasedání dne 11.10.2010 usneslo vydat na základě § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce Oplocany

Článek 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce Oplocany upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 482/2002 Sb.

Článek 2 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Oplocany

- (1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Oplocany, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z právních předpisů o požární ochraně
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Oplocany je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
 - a) jednotka Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje , kategorie JPO I. se sídlem v Kojetíně
 - b) jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Tovačova, kategorie JPO II/1. se sídlem v Tovačově
 - c) jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Klenovice nad Hanou, kategorie JPO III/1. se sídlem v Klenovicích nad Hanou
- (3) Jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně, projednává stav zajištění PO v obci
- (4) Pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce.

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) **spalování hořlavých látek na volném prostranství**, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno dle § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností jsou:
 - 1. místo spalování hořlavých látek volit tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla a podobně
 - 2. ohniště zabezpečit vhodným způsobem, tak aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál
 - 3. spalování neprovádět v období dlouhotrvajícího sucha, za vysokých venkovních teplot a za větrného počasí
 - 4. spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby
 - 5. ohniště určené ke spalování může mít nejvýše průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m
 - 6. pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení oborat pruhem alespoň 1 m širokým; plocha na které jsou zbytky spalovány nesmí přesáhnout 5 m²
 - 7. při činnosti uvedené v předchozím bodě zajistit přítomnost nejméně dvou dospělých osob vybavených hasicími prostředky a po dobu 8 hodin od ukončení spalování místo kontrolovat.
Povinnosti, zákazy a jiná omezení, stanovená zvláštními předpisy, nejsou tímto ustanovením dotčeny
 - b) **manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty**. Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:
 - 1. zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrnutí a neopouštět je bez dozoru
 - 2. žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.

Článek 4

Doba se zvýšeným nebezpečím požáru

- (1) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- a) topné období, kterým se rozumí období, kdy jsou používány spotřebiče na spalování různých paliv, určené k vytápění domů a jiných objektů. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:
 - 1. dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a pořízovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. návod k obsluze); v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje:
 - i u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech

- ii. u spotřebičů na kapalná a plynná paliva vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech
- 2. dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot.
Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:
 - i) 200 mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí z hořlavých hmot
 - ii) 400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot
 - iii) je-li kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, lze bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu
- 3. v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa
- 4. přístup k vyjímacím a vymetacím dvířkům zachovávat volný, v jejich blízkosti 1 m a menší neskladovat hořlavé látky
- 5. přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném stavu
- 6. čištění a kontrolu komínů zabezpečují majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška 111/1981 Sb., o čištění komínů,)
- 7. zákazy a jiná omezení při instalaci, umístování, užívání, obsluhu a údržbu spotřebičů paliv určených k vytápění objektů, stanovená zvláštními právními předpisy (§ 42 až 46 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru), nejsou výše uvedenými ustanoveními dotčeny.
- b) období déletrvajícího sucha v letním období. Pro období déletrvajícího sucha obec vydá samostatnou obecně závaznou vyhlášku, která bude obsahovat nařízení zakazující činnosti, které by mohly vést ke vzniku požáru (např. zákaz kouření, zákaz rozdělávání ohňů), dále zřízení požární hlídky monitorující situaci v katastru obce, vymezení časového období
- c) pořádání akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob (poutě, zábavy, stánkový prodej, apod.). Obec upraví podmínky pořádání těchto akcí závaznou vyhláškou.

Článek 5

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 6

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Obec Oplocany zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č. 2. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č.2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
- (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu se co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Článek 7

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Obec Oplocany stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, která musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
 - a) umělé
 - hydrantová síť v obci Oplocany
2. Vlastník, nebo uživatel zdrojů vody pro hašení, je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje vody pro hašení požárů.
3. Vlastník pozemku, nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení, je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku, nebo komunikaci, sám.

Článek 8

Seznam ohlašoven požárů

1. Obec Oplocany zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“.
Přehled „Ohlašoven požárů“ je uveden v následujícím přehledu.
Nepřetržité zajištění požární ochrany v obci zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje č. tel. **112 a 150**

Obec Oplocany	telefon	umístění
Obecní úřad	588 002 581	Budova č.p. 100

Článek 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí motorovou rotační sirénou ovládanou centrálně a tlačítkem na budově školy, č.p. 34

Článek 10

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a jednotek požární ochrany, podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje, je uveden v příloze č. 1.

Článek 11 Účinnost

Tato obecně závazná směrnice nabývá účinnosti dne 11.10.2010.

Skřepková Hana
starostka



Svačina Norbert
místostarosta



OBEC OPLOCANY
751 01 p. TOVAČOV
okres Přerov

*Zveřejněno na úřadní desce : 12. 10. 2010
snato : 24. 10. 2010*

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytování pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

1. pro obec Oplocany

stupeň poplachu	jednotka PO	jednotka PO	jednotka PO	jednotka PO
1	Kojetín	Tovačov	Oplocany	Klenovice na Hané
2	Přerov	Kojetín	Troubky	Lobodice
3	Přerov	Dub nad Moravou	Němčice nad Hanou	Polkovice

Příloha č. 2 k směrnici č. 1/2009.

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou jednotek sboru dobrovolných hasičů Obce Oplocany

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů
Oplocany	JPO V/1	9

Vybavení jednotky SDH Stříbrnice požární technikou

Požární technika	Počet
Dopravní automobil Citroen Jumper 8 míst	1
PS 12	2