

# **Obecně závazná vyhláška Města Němčice nad Hanou č. 5/2002, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.**

Zastupitelstvo Města Němčice nad Hanou příslušné podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydává dne 13. 6. 2002 v souladu s Nařízením Olomouckého kraje č. 1/2002 ze dne 16. 4. 2002 k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

## **ČÁST PRVNÍ**

### **Úvodní ustanovení**

#### **§ 1**

1. Vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“)
2. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osob, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci na území města, též svolavatel (dále jen „organizátor akce“).

#### **§ 2**

1. Pro účely této vyhlášky se rozumí:
  - a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích – souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,
  - b) ukončením akce – ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle § 3 odst. 4 této vyhlášky,
  - c) shromažďovacím prostorem – vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob,
  - d) vnitřním shromažďovacím prostorem – prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),
  - e) venkovním shromažďovacím prostorem – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábrany, apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha), také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.), prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.
2. Členění akcí podle místa konání a počtu osob
  - a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru, podle odst. 1 písm. c) a d) určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem

- u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní a horní hranice),
  - u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více, nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),
- b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, podle odst. 1 písm. c) a e) určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem.
- u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),
  - u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více, nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),
- c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více, v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více.

## ČÁST DRUHÁ

### Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

#### § 3

1. K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) této vyhlášky.
2. K pořádání akcí podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 2. a b) bod 2. této vyhlášky, v případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle odst. 5, zpracování identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 3.
3. Při akcích podle § 2 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení organizátor akce oznámí příslušnému úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpečnost v souladu s touto vyhláškou.
4. V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započítáním akce rozsah odpovědností stanoven smlouvou.
5. Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob, podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

6. V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle odst. 10 včetně odstranění zjištěných závad.
7. Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“) a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. J-li organizátorem akce fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce, stanovené touto vyhláškou požární hlídce, zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů.
8. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby:
  - a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu,
  - b) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky),
  - c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.
9. Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany
  - a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
  - b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),
  - c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejce včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí, dále jen „účinkující“),
10. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce. Podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č.1 a č.2 této vyhlášky. V případě, že
  - a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny – organizátor akci nezahájí,
  - b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření – organizátor akci přeruší, popřípadě ukončí. Přerušeni nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny – únik, záchrana osob, nebo majetku.
11. K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí
  - a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru. Musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární

ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,<sup>1</sup>

- b)
  - c) umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu, např. požárním hydrantům,
  - d) rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.
12. Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek této vyhlášky, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkajících se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

#### § 4

1. Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu, produkce, představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle § 3 odst. 5 této vyhlášky, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti.
2. V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle § 3 odst. 10 této vyhlášky před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržování těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.
3. Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónek plynem, elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů. Plnění balónek plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén), je zakázáno.
4. Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného hasičského záchranného sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

#### § 5

1. Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, této vyhlášky a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární ochrany, rovněž i pokynů požární hlídky nebo členů pořadatelské služby, týkajících se požární bezpečnosti při akci.
2. Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo používat při akci látku nebo předměty, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

3. Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru (§17 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně).

## **ČÁST TŘETÍ**

### **Sankce § 6**

1. Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

## **ČÁST ČTVRTÁ**

### **Společná, přechodná a závěrečná ustanovení § 7**

1. Organizátor akce je povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek k požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i krajskému úřadu.
2. Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a touto vyhláškou. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
3. Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
4. Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti, stanovených touto vyhláškou a na jejím základě, zabezpečuje organizátor akce.
5. Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené touto vyhláškou se vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí její účinnosti i když jejich příprava byla zahájena před nabytím její účinnosti.

6. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího schválení zastupitelstvem města Němčice nad Hanou

.....  
Jaroslav Oulehla  
starosta Města Němčice nad Hanou

.....  
Ivana Dvořáková  
místostarostka Města Němčice n/H

Vyvěšeno: 14.6.2002  
Sňato: 30.6.2002

**Příloha č. 1**  
**k vyhlášce města Němčice nad Hanou č.5/2002**

**Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích úkolů**

**1. Podrobnosti ke zřizování požární hlídky**

- a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno v §3 odst. 7 této vyhlášky nebo z jedné osoby, je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky,
- b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,
- c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu),
- d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti,
- e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),
- f) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

**2. Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky :**

**Velitel**

- a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,
- b) zajišťuje provedení konkrétních úkolů podle § 3 odst. 10 této vyhlášky ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provedení záznamů o jejich

provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli. Záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

- c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,
- d) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,

#### **Požární hlídka**

- a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených konkrétních úkolů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,
- b) je oprávněna vydávat pokyny podle § 5 odst. 1 a v případě nebezpečí z prodlení také podle § 3 odst. 10 písm. b) této vyhlášky,
- c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

#### **Osoba zařazená do požární hlídky je povinna**

- a) zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je, mimo jiné, seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými touto vyhláškou), vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,
- b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,
- c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „**POŽÁRNÍ HLÍDKA**“,

Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Příloha č. 2  
k vyhlášce města Němčice nad Hanou č. 5/2002

**Podrobnosti k provádění kontrol podle § 3 odst. 10 této vyhlášky**

**Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí**

#### **1. před zahájením akce**

- a) v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou (§5, 6 a 11 zákona o požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární prevenci), jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně

formou preventivních požárních hlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- b) v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. kontrola stavu únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stavu příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně

## 2. v průběhu akce

- a) pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstranění případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtažení vozidla),
- b) v případě, že nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušování nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

Příloha č. 3  
k vyhlášce města Němčice nad Hanou č. 5/2002

**Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle § 3 odst. 2 této vyhlášky**

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanoveného rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce (viz. § 3 odst. 5 této vyhlášky) zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:

- a) velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
- b) stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,
- c) způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
- d) způsob zajištění evakuace (přesné určení kdo, jakým způsobem oznámí nutnost evakuace včetně určených únikových komunikací a východů atd.) a pomoci při zdolávání požáru,
- e) počtu, situování, kapacitu (šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,
- f) rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému, umístění a vzdálenost venkovních hydrantů,
- g) počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,
- h) informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány,



- i) umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,
- j) seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.

**Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.**