VYHLÁŠKA
č. 1/2013

Zastupitelstvo obce Otice se na svém zasedání dne 6.3.2013 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č.498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ,ve znění zákona č.313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku.

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OTICE

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Otice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Otice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Otice je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO") Otice podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany dle poplachového plánu kraje.

   a) jednotka JSDH Otice JPO V.

3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Otice:

a) pověřuje kontrolou dodržování povinnosti, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu osobu odborně způsobilou. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je součásti dokumentace obce.
b) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1)Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) **spalování hořlavých látek na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství[1] nebo jiné – neveřejné prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem.[2] Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Otice následující podmínky:

1. místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nedošlo ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí objektů vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod.,

2. ohniště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál na další prostory mimo ohniště,

3. spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhodobého sucha,[3] při vysokých venkovních teplotách a za větrného počasí,

4. spalování hořlavých látek smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru osoby starší 18 let,

5. ohniště určené ke spalování může mít průměr maximálně 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,

6. pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1 m širokým a plocha, na které zbytky jsou spalovány, nesmí přesáhnout 5 m^2,

7. při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit po dobu 8 hodin od ukončení spalování přítomnost nejméně dvou osob starších 18 let vybavených hasicími prostředky a místo kontrolovat,

8. právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav a spalování hořlavých látek stanoví další opatření právní předpis,[4]

9. povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčeny.

---

[1] § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
[2] § 5 odst. 2, § 17 odst. 3 písm. f) zákona o požární ochraně
[3] čl. 3 odst. 3 písm. b) tohoto požárního řádu
[4] § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně

b) **rozdělávání ohňů na volném prostranství**, kterým se pro účely tohoto požárního řádu rozumí např. veřejné prostranství[5] nebo jiné – neveřejné prostranství. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Otice následující podmínky:

1. místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v článku 3 odst. 1 písm. a) tohoto požárního řádu,

2. místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek, např. obložením kameny, vytvořením ochranného pásma nebo odkopáním půdy kolem ohniště,

3. oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen za přítomnosti osoby starší 18 let,

4. oheň se nesmí ponechávat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,

5. ohně nelze rozdělávat v lese a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, s výjimkou stanovenou zvláštním právním předpisem,[6]

6. pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu,[7]

7. ohně nelze rozdělávat v období dlouhého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

c) **manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Otice následující podmínky:

1. zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy musí být umístěny na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů, záclon nebo hořlavých předmětů, nesmí být ponechány bez dozoru a musí být zajištěny proti převrhnutí,

2. žhavé předměty musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína musí být uloženy do nehořlavých uzavíratelných nádob tak, aby se zabránilo rozfoukání jejich obsahu.

d) **svařování**, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp

---

[5] § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

[6] § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

[7] § 11 vyhlášky o požární prevenci

a používání otevřeného ohně při nahřívání živic z tavných nádob. Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností stanoví zvláštní právní předpis,[8]

e) **manipulace s hořlavými kapalinami**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Otice následující podmínky:

1. přelévání nebo přečerpání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádob, kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,

2. při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.[9]

f) **manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Otice následující podmínky:

1. při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se zakazuje požívat otevřeného ohně ke zkoušení netěsnosti obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,

2. láhve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,

3. další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.[10]

g) **používání balonků štěstí**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Otice následující podmínky:

1. balonky štěstí lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,
2. balonky štěstí smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let, které jsou povinny uchovávat tyto balonky mimo dosah dětí, nesmí nechat balonky štěstí dětem na hraní,
3. balonky štěstí lze vypouštět pouze za bezvětří,
4. v blízkosti manipulace s balonky štěstí nesmí být žádné hořlavé předměty,
5. balonky štěstí nesmí být vypouštěn v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací stanice apod.,

---

[8] vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

[9] § 44 vyhlášky o požární prevenci a § 30 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

[10] § 44 vyhlášky o požární prevenci

6. vypouštění balonků štěstí nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balonků štěstí při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,

7. balonky štěstí lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně. Vypouštění balonků štěstí v obytných zónách je zakázáno,

8. osoba, která vypustí volně balonky štěstí na oblohu se vystavujete riziku založení požáru. Za toto jednání jí hrozí postih podle zákona o požární ochraně,

9. za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balonky štěstí nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balonky štěstí, a to i v případě, pokud bylo s balonky štěstí manipulováno v souladu s návodem k použití.

h) **používání zábavné pyrotechniky**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Otice následující podmínky:

1. zábavnou pyrotechniku lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,

2. používání zábavné pyrotechniky nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je používání těchto výrobků při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,

3. za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací nese vždy odpovědnost osoba manipulující, a to i v případě, pokud bylo s výrobkem manipulováno v souladu s návodem k použití.

ch) **akce, kterých se může účastnit více než 200 osob;** požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace PO obce Otice.

2)Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) **období sklizně, skladování pícnin a obilovin**. Pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Otice následující podmínky:

1. nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena, slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilných polích,

2. spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v článku 3 odst.1 písm. a) tohoto požárního řádu,

3. při sklizni obilí přednostně sklízet obilní porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí) do vzdálenosti 15 m a neprodleně po sklizni sklidit slámu a tyto pruhy zaorat,

4. mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji,[11] udržovat je v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu,

5. při sklizni a skladování obilných produktů a sena mechanizačními prostředky s nespalovacími motory opatřit výfuky účinnými lapači jisker. Toto opatření se netýká přeplňovaných motorů a mechanizačních prostředků vybavených lapači jisker již z výroby,

6. sklízený produkt se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např. výfuků) a je nutno provádět pravidelně kontrolu, zda nedochází k usazení sena nebo slámy na horké povrchy a pohyblivé části strojů,

7. při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů):

   - zajistit v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor,

   - cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,

   - zajistit vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).

8. při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:

   - seno a slámu je možné skladovat v objektech (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu, nebo formou volných skladů (stohů), přičemž mohou mít objem nejvýše 4000 m3,

   - při umísťování volných skladů sena nebo slámy se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem.12

9. v halovém skladu nesmí být skladováno více než 8000 m^3 sena nebo slámy a v půdním prostoru stáje nesmí být skladováno více než 5000 m^3 sena nebo slámy a ani jiných stébelnatých suchých rostlin,

10. v období před naskladňováním a skladováním sena je nutno:

    - prověřit před naskladňováním vybavení skladu předepsanými věcnými prostředky požární ochrany (počet, druh, hasicích přístrojů, jejich rozmístění),

---

[11] § 3 vyhlášky o požární prevenci
[12] příloha č. 1 vyhlášky o požární prevenci

provozuschopnost dosoušecích ventilátorů a stav elektrických rozvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace automatického měření teplot,

- prokazatelně seznámit před naskladňováním zaměstnance s povinnostmi na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními,

- zabezpečit, aby při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů a půdních prostor stájí píce neprocházela přes oběžné kolo dopravníku.

11. pro měření teplot uskladněného sena a slámy a následná opatření:

- teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to minimálně jedenkrát denně v prvém měsíci po naskladnění a jedenkrát za týden další dva měsíce po naskladnění,

- teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného sena, slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,

- o výsledku měření se vede prokazatelný záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, datum měření, hodnoty naměřené teploty a podpis osoby, která měření prováděla,

- záznam se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení naskladňování,

- jestliže při kontrole teplot uskladněného sena a slámy se zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 65 °C, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit (ochlazené a zkontrolované lze vrátit do skladu),

- jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení teplot nad hodnotu 90 °C, musí se vyskladnění provést za asistence hasičské jednotky.

12. pro umělé dosoušení je nutno, aby ohřev vzduchu byl vždy nepřímý, např. s využitím teplosměnných výměníků, přičemž:

- stacionární ohřívače na plynná a kapalná paliva musí tvořit samostatný požární úsek a odtahové komíny spalin musí být opatřeny účinnými lapači jisker,

- mobilní ohřívače musí být od skladu vzdáleny nejméně 12 m.

b) během kalendářního roku může být vyhlášeno **období dlouhodobého sucha**. Považuje se za ně zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu. Období dlouhodobého sucha vyhlašuje podle místních podmínek starosta obce/města.
V tomto období se považuje za bezpečné, když je dodržován přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů, používání otevřeného ohně a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret například v lesních porostech, v suchých travních porostech, na plochách zemědělských kultur, ve skladech pícnin, obilovin, slámy a úsušků a v místech v přírodním prostředí využívaných k rekreačním účelům.

c) **topné období**, za něž se pro účely toho požárního řádu považuje zpravidla období od 15. 10. do 15. 5. následujícího kalendářního roku, kdy jsou používány spotřebiče paliv určené k vytápění. Obec Otice považuje používání spotřebičů paliv určených k vytápění za bezpečné pokud jsou dodržovány následující podmínky:

1. dodržování bezpečnostní vzdálenosti spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a dalších hořlavých předmětů, které jsou stanoveny v původní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze). V ostatních případech dodržování bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot stanovuje vyhláška,[13]

2. dodržování bezpečnostní vzdálenosti kouřovodů od povrchů stavební konstrukce z hořlavých hmot, tj. 400 - 200 mm dle ČSN 06 1201, pokud tyto bezpečnostní vzdálenosti nebyly stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu,

3. udržování komínů a kouřovodů v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,

4. dodržování bezpečné vzdálenosti 1m od vnějšího povrchu komínového tělesa v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách,

5. zachovávání volného přístupu nejméně 1 m k vybíracím a vymetacím dvířkům komínovým lávkám a jejich udržování v bezpečném stavu,

6. zabezpečování čištění a kontroly komínů vlastníky nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,[14]

7. zákazy a jiná opatření při instalaci, umísťování, užívání, obsluze a údržbě spotřebičů paliv určených k vytápění objektů stanovené zvláštními právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny.[15]

3)Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) kulturní dům a přilehlý areál ; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace PO obce Otice.

---

[13] § 30 odst. 10 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

[14] nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (účinnost od 1.1.2011)

[15] § 42 a § 44 vyhlášky o požární prevenci

Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Otice je zabezpečeno ohlašovnou požáru, uvedenou v čl. 7.

2)Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událost mi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany HZS MSK a JSDHO Otice.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1) Obec Otice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č.1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Otice jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Oticích.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1)Obec Otice stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

1. Řeka Hvozdnice se sjezdy v úsecích, se kterými jsou seznámeni členové JSDHO
2. Hydrantová sítě dle odst.2) tohoto článku, Příloha č.2

2)Obec Otice v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany, uvedeným v čl. 5 a jednotce HZS moravskoslezského kraje územní odbor Opava.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen[1], v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen[1] zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

[1)] §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1)Obec Otice má zřízenou ohlašovnu požáru na adrese: ŠTENCEL TRANSPORT s.r.o., K Rybníčkům 334, Otice, telefon 553 870 111.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci Otice se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO - Ří", „HO - Ří") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje amplionem umístěným na motorovém vozidle obce Otice nebo voláním „HO-Ří" spojkami z řad zaměstnanců obce.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje je uveden v Příloze č. 3.

Čl. 10
Společná a závěrečná ustanovení

1. Touto obecně závaznou vyhláškou není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle §§ 2, 5, 6 a následujících zákona o PO a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona o PO a §§ 42 - 44 vyhlášky MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Čl. 11
Sankce

1. Nedodržení ustanovení tohoto Požárního řádu obce Otice je přestupkem nejedná-li se o trestný čin.

2. Za přestupek lze uložit pokutu dle zákona.

Čl. 12
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Vyhláška č.12/2001.

Čl. 13
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Mgr.Vladimír Tancík
starosta

Ing.Pavel Lesák
místostarosta

Příloha č. 1

Kategorie, početní stav a vybavení J SDHO Otice

Kód obce Otice: **11648**
Evid.číslo JPO: **815204**
Kategorie JPO: V

J SDHO Otice - výkaz sil *(je aktualizován podle skutečného stavu osob)*

funkce	předepsáno	skutečnost	funkce	předepsáno	skutečnost
velitel jednotky	**1**	**1**	strojník	**2**	**2**
velitel družstva	**2**	**2**	hasič	**4**	**4**

JSDHO Otice – výkaz prostředků *(je aktualizován podle skutečného stavu výbavy)*

Typ techniky / počet	Počet kusů	Typ techniky / počet	Počet kusů
DA Renault	1	Čerpadlo PS 12	1
VA Jeep	1	Čerpadlo kal. 80W	1
Osvětlovací spr.	2	Čerpadlo plovoucí Niagara	1
Žebřík		Motorová pila	

Doba od vyhlášení poplachu po výjezd jednotky kategorie JPO V je 10 minut.

Legenda:

zkratka	Obsah zkratky
JPO	*jednotka požární ochrany*
Kategorie JPO	*kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.*
Počet členů	*skutečny počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany*

Příloha č. 2

Seznam odběrních míst vody a hydrantů s garantovaným tlakem pro hašení požárů

číslo	Místo – Otice, ulice	Typ hydrantu	Odběrní místo	Koordináty GPS
1	Domky u č.139-140	podzemní		
2	Družstevní u č. 252	podzemní		
3	Opavská u č.155	podzemní		
4	Zahradní u č.201	podzemní		
5	U lávky u č.212	podzemní		
6	U lávky vedle č.73, naproti č.261	podzemní		
7	Kylešovská u č.330	podzemní		
8	K Domkům u č.80	podzemní		
9	U školky u č.306	podzemní		
10	Holčovická u č.312	podzemní		
11	Slavkovská u č.362	podzemní		
12	Slavkovská u č. 48	podzemní		
13	Hlavní u č.1 (OÚ)	podzemní		
14	Hlavní –naproti ZP Otice	podzemní		
15	Hlavní u č.24 (za pekárnou)	podzemní		
16	Na kopci u č.262	podzemní		
17	U dvora za č.97 (u zdi)	podzemní		
18	K Rybníčkům u č.9	podzemní		
19	K Rybníčkům (před firmou Gavenda)	podzemní		
20	K Rybníčkům v areálu fy Chio chips	podzemní		
21	K Rybníčkům v areálu fy Strojírna Vehovský	podzemní		
22	Rybníčky u č.86	podzemní		
1	Řeka Hvozdnice – za hasičskou zbrojnicí		odběrní místo	
2	Řeka Hvozdnice – most u kuželny		odběrní místo	
3	Řeka Hvozdnice – sjezd u lávky		odběrní místo	

Mapa je uložena v požární zbrojnici JSDHO Otice a na Obecním úřadu v Oticích.

Příloha č. 3

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

1)Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna požáru obce Otice.

2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce Otice určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.

stupeň požárního poplachu	**první jednotka PO**	**druhá jednotka PO**	**třetí jednotka PO**	**třetí jednotka PO**
I.	Stanice Opava JPO I	Otice JPO V	Opava-Kylešovice JPO II	Hradec n.Moravicí JPO II