

1780/13

- 6 -01- 2014

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce
Požární řád města Plzně č. 14/2013

Na úřední desce vyvěšeno dne:
20 -12- 2013
snato dne: **7 -01- 2014**
Zároveň zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup

Magistrát města Plzně
Odbor správních činností
(37)

HYDRANTOVÁ SÍŤ

2013

hydrantu	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydraulický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Podlaží domu 1,2,3	Označení tabulky	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
1	Kopeckého sady	400	P	80	0,50	0,00	0,13	0,13	2	Ne	Ano	Ano	Ne	-822267157	-1069895485		Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
2	nám. Republiky 22	200	P	80	0,47	0,00	0,27	0,27	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822448477	-1069799109	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
3	Pražská 35	400	P	80	0,54	0,00	0,30	0,30	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822076813	-1069857260	Chybí tabulka víčko.HR neodvodňuje.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
4	Sady 5.května č.50	200	N	80	0,58	0,00	0,35	0,35	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822143519	-1069650709	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
5	Pallova 14 (za)	200	P	80	0,54	0,00	0,01	0,01	2	Ne	Ano	Ano	Není	-822078840	-1069733970	Chybí tabulka, HR neodnodňuje.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
6	Tyršova	200	N	100	0,56	0,00	0,40	0,40	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822081050	-1069505940	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
7	Rooseveltova 14	200	P	80	0,49	0,00	0,28	0,28	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822268921	-1069552958	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
8	Zelenohorská 4	100	N	100	0,46	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821129820	-1072823020	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
9	nám. Republiky	200	N	80	0,53	0,00	0,35	0,35	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822340000	-1069686980	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
10	Solní 13	350	P	80	0,58	0,00	0,20	0,20	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822540187	-1069594436	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
11	sady 5.května	100	P	80	0,56	0,00	0,34	0,34	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822470379	-1069409301	Chybí tabulka. Na HR stojí auto.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
12	sady Pětatřicátníků 33	80	N	80	0,49	0,00	0,31	0,31	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822628897	-1069439266	Chybí dvě víčka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
13	Palackého nám. 29	150	N	80	0,49	0,00	0,33	0,33	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822785280	-1069554570	Chybí víčka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčka
14	Františkánská 10	160	P	80	0,50	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822409783	-1069914944	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčka
15	Bezručova 23	100	P	80	0,49	0,00	0,24	0,24	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822609542	-1069864170	Chybí tabulka. HR jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
16	Smetanovy sady 4	200	P	80	0,45	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822620629	-1069937205	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
17	sady Pětatřicátníků	200	N	80	0,48	0,00	0,34	0,34	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822671300	-1069709911	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
18	Ve Svahu 373/16	80	N	80	X	X	X	X	X	Ne	Ano	Ne	Ano	-816762440	-1069298140	Chybí tabulka a HR nemá nadzemní část.			
19	Denisovo nábřeží	150	P	80	0,55	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822226450	-1070193910	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
20	Denisovo nábřeží (u Policie ČR)	150	N	80	0,54	0,00	0,32	0,32	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821952380	-1069968450	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
21	Denisovo nábřeží (proti ul. U Lázní)	150	N	100	0,57	0,00	0,45	0,45	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-821991970	-1070042880	Chybí horní ovládací kolečko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	
22	Pařížská 1	80	P	80	0,55	0,00	0,08	0,08	2	Ano	Ano	Ano	Není	-822086107	-1070243445	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
23	Nádražní 16.	400	P	80	0,55	0,00	0,32	0,32	2	Ano	Ano	X	X	-821790816	-1070023882	HR i ŠHR je pod dlažbou.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
24	Lindauerova 6 (pod)	150	P	80	0,42	0,00	0,12	0,12	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821596130	-1069925750	Chybí tabulka. Je třeba přesadit HR hmeč.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
25	Klicperova 9	80	P	80	0,44	0,00	0,02	0,02	2	Ne	Ano	Ano	X	-821646080	-1069971753	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
26	náměstí Odboje 13	90	P	80	0,66	0,00	0,23	0,23	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821905090	-1066749140	Bez závad.			
27	Kolejní (střed)	150	P	80	0,46	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ne	X	-821316668	-1070078437	Chybí tabulka a HR nemá hrušku.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
28	Šafaříkovy sady	100	N	80	0,60	0,00	0,03	0,03	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822246990	-1070018360	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
29	Lochotínská 3	80	P	80	0,55	0,00	0,10	0,10	2	Ano	Ano	Ano	X	-822314846	-1069221550	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
30	Otylie Beníškové (střed Kauflandu)	150	P	80	0,53	0,00	0,27	0,27	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-822270500	-1069097110	Chybí tabulka, HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
31	Na Roudné 9	200	N	100	0,55	0,00	0,42	0,42	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822124270	-1069161760	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
32	Luční / Bělohorská	80	P	80	0,65	0,00	0,35	0,35	1	Ne	Ano	X	Není	-821909788	-1069140364	Chybí tabulka. Na HR stojí auto.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
33	Luční 45 (HR je cca 50m za touto adresou)	80	P	80	0,50	0,00	0,01	0,01	2	Ne	Ano	Ano	Není	-821632174	-1069034897	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
34	Otylie Beníškové / Křížkova	150	P	80	0,53	0,00	0,16	0,16	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-822337900	-1068954240	HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
35	Ostruhová 9	63	P	80	0,55	0,00	0,1	0,1	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820913830	-1070120000	Bez závad.			
36	Bělohorská 16	80	N	80	0,50	0,00	0,02	0,02	2	Ne	Ano	Ano	X	-822007730	-1068990850	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
37	Lipová 38	80	P	80	0,54	0,00	0,05	0,05	2	Ne	Ano	Ano	X	-822037227	-1068886909	Chybí tabulka a víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku a víčko
38	U Prazdroje 29	600	P	80	0,44	0,00	0,22	0,22	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821283474	-1069850929	Chybí tabulka a HR jde ztuha.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
39	U Prazdroje	600	P	80	0,45	0,00	0,24	0,24	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821055027	-1069829686	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
40	Rokycanská (HR je u Intersparu)	150	N	100	0,53	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Není	-820749416	-1069868516	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
41	Kovářská / Kollárova	150	P	80	0,45	0,00	0,23	0,23	2	Ano	Ano	Ano	X	-822962510	-1069808730	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	
42	Puškinova 12	100	P	80	0,45	0,00	0,24	0,24	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822868760	-1069700100	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
43	Kovářská 10	100	P	80	0,44	0,00	0,23	0,23	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822981540	-1069668770	ŠHR hmeč nemá víko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
44	Husova 5	200	P	80	0,45	0,00	0,22	0,22	2	Ne	Ano	Ano	X	-822877088	-1069875646	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Správně nasměrovat tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
45	Divadelní 8 Kotkova (Přemyslova / Kotkova (více Přemyslova))	200	P	80	0,45	0,00	0,25	0,25	2	Ano	Ano	Ano	X	-822826661	-1069809257	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
46		150	P	80	0,47	0,00	0,14	0,14	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-823207431	-1069493115	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
47	Skřetova 2	80	P	80	0,44	0,00	0,31	0,31	1	Ne	Ano	X	Ano	-823032510	-1069639601	Chybí tabulka. Na HR stojí auto.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
48	Husovo nám. 8	200	P	80	0,44	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ano	X	-823297599	-1069794971	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
49	Tylova 57 (mezi 1.bránou Škoda a CAN)	200	P	80	0,44	0,00	0,14	0,14	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-823494126	-1069759789	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
50	Kopernikova 12	80	P	80	0,42	0,00	0,03	0,03	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-823164530	-1069924540	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydraulický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá cína 1,2,3	Označeno tabulkou	Přítlačnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TUAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
51	Husova 65	80	P	80	0,44	0,00	0,06	0,06	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-823599130	-1069648220	HR nejde otevřít.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
52	Skvrňanská 14	150	P	80	0,45	0,00	0,10	0,10	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-823497966	-1069532315	Chybí tabulka, HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
53	Na Jíkalce 2	110	P	80	0,52	0,00	0,11	0,11	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-823397050	-1069437100	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
54	Na Jíkalce 38	110	P	80	0,46	0,00	0,10	0,10	2	Ano	Ano	Ano	X	-823723312	-1069528802	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
55	Kalikova 14	80	P	80	0,48	0,00	0,02	0,02	2	Ano	Ano	Ano	X	-823193590	-1069358718	Prasklé víko HR hrnce. Chybná tabulka HR neodvodňuje a HR hrnec nemá můstek.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
56	Plachého 44	100	P	80	0,38	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823264603	-1070023535	Chybí víčko a HR hrnec nemá můstek.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit správnou tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
57	Plachého (Klatovská 20)	300	P	80	0,37	0,00	0,07	0,07	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822884646	-1070142092	Chybí víčko a HR hrnec nemá můstek.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
58	Nerudova 15	80	N	100	0,35	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-823063880	-1070200280	Chybí víčko a HR propouští, uzavřeno ŠHR.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
59	Tylova 5	80	P	80	0,44	0,00	0,03	0,03	2	Ano	Ano	Ano	X	-822894346	-1069971435	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
60	Tylova / Skvrňanská	200	P	80	0,38	0,00	0,13	0,13	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-823797655	-1069668581	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
61	Domažlická / Vejprnická	150	P	80	0,42	0,00	0,13	0,13	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-823918458	-1069660306	HR propouští, uzavřeno ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
62	Domažlická (u slévárny Škoda)	150	P	X	X	X	X	X	2	X	X	X	X	-824264110	-1069790915	Z bezpečnostních důvodů nelze provést kontrolu ani měření HR je uprostřed jízdního pruhu na Domažlické ulici.Při manipulaci s tímto HR by muselo být zajištěno odklonění dopravy, jinak hrozí zranění pracovníků.Proto navrhuji vybrat jiný nebo osadit zcela nový.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	NE	Provést kontrolu v nočních hodinách, nebo náhradu za nový hydrant
63	Jagellonská / Skroupova	80	P	80	0,43	0,00	0,08	0,08	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822658530	-1070271490	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
64	Réková 9	150	P	80	0,45	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822254530	-1072619390	Bez závad.			
65	Purkyňova 34	250	P	80	0,39	0,00	0,19	0,19	2	Ne	Ne	X	X	-822764953	-1070411818	Chybí tabulka a nejde otevřít hrnec HR.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
67	Hájkova 22	80	P	80	0,34	0,00	0,16	0,16	1	Ne	Ano	Ano	X	-823171504	-1070367346	Chybí tabulka. HR nenalezen. Před č.14 je utržené ŠHR. Na HR v okolí stojí auta.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	NE	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
68	Bendova 36	200	P	80	0,35	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823293887	-1070241055	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
69	Břeňkova / Na vršíčkách	400	P	80	0,35	0,00	0,15	0,15	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-823573160	-1070358112	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
70	Borská / Na Vršíčkách	80	P	80	0,37	0,00	0,15	0,15	2	Ne	Ano	Ano	X	-823436855	-1070400953	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
71	Mánesova (nám. Českých bratří 4)	150	P	80	0,34	0,00	0,27	0,27	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823297900	-1070574010	Chybí víčko a HR neodvodňuje.ŠHR hrnec nemá víko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
72	Hřmalého	150	P	80	0,34	0,00	0,16	0,16	2	Ano	Ano	X	Ano	-823103630	-1070469910	Na HR stojí auto.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
73	Chodské nám.	150	P	80	0,35	0,00	0,28	0,28	2	X	X	X	X	-822994517	-1070652335	HR teče pod hruškou a ŠHR teče ucpávka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
74	Nemocniční (roh garáží)	150	P	80	0,40	0,00	0,10	0,10	2	Ano	Ano	Ano	X	-822827978	-1070593034	Chybí víčko a HR neodvodňuje.HR hrnec má prasklé víko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
75	U trati 58	150	X	X	X	X	X	X	2	X	X	X	X	-822951627	-1070472132	Z bezpečnostních důvodů nelze provést kontrolu ani měření HR je uprostřed ulice U Trati.Při manipulaci s tímto HR by muselo být zajištěno odklonění dopravy, jinak hrozí zranění pracovníků.Proto navrhuji vybrat jiný nebo osadit zcela nový HR na jiném místě.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	NE	Provést kontrolu v nočních hodinách, nebo nahradit za nový.
76	U trati / Přestická	400	P	80	0,40	0,00	0,22	0,22	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-822718794	-1070498401	Chybí tabulka a HR nemá hrušku.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
77	Přestická / Kozinova	100	P	80	0,40	0,00	0,03	0,03	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822774661	-1070715037	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
78	Lukavická 11	80	P	80	0,42	0,00	0,06	0,06	2	Ano	Ano	Ne	X	-822666741	-1070625438	HR je nefunkční.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
79	Radobyčická 25	80	P	80	0,49	0,00	0,06	0,06	2	Ano	Ano	Ano	X	-822590703	-1070778364	Chybí víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko
80	Radobyčická 6	80	P	80	0,48	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	X	Není	-822592168	-1070582639	Na HR stojí auto.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Provést náhradu za jiný HR
81	Stehlikova / E. Beneše	X	P	80	0,54	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	X	-822965492	-1070879391	Chybí tabulka a HR nemá víčko.		ANO	Doplnit víčko a tabulku
82	Z Wintra 11	100	P	80	0,34	0,00	0,10	0,10	1	Ne	Ano	Ano	Není	-823226193	-1070841823	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
83	Tomanova / Schwarzova	80	P	80	0,50	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	X	-823450379	-1070900817	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
84	K.Vokáče 27 (u Borská (za 5. bránou Škoda)	150	P	80	0,48	0,00	0,33	0,33	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823570171	-1070727339	HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
85		400	P	80	0,33	0,00	0,15	0,15	2	Ne	Ano	Ano	X	-823708526	-1070493733	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
86	Vrchlického 6	100	P	80	0,45	0,00	0,33	0,33	1	Ano	Ano	X	Ano	-823020720	-1071081019	Na HR stojí auto.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Provést náhradu za jiný HR
87	V Bezovce 18	100	N	80	0,48	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823242100	-1070985050	Chybí víčko na HR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko HR
88	V Hájku 1255/143	90	N	80	0,61	0,00	0,13	0,13	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-817183310	-1069410620	Bez závad.		ANO	
89	Klatovská 91	150	P	80	0,43	0,00	0,20	0,20	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-823157071	-1071203896	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
90	Doudlevecká 63	400	N	80	0,47	0,00	0,12	0,12	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822537540	-1071041070	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
91	U trati (za Harantova 18)	400	P	80	0,46	0,00	0,27	0,27	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822495110	-1070513700	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
92	Americká / Resslova	100	N	100	0,50	0,00	0,40	0,40	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822476733	-1070186804	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
93	Goethova 1	400	N	80	0,51	0,00	0,32	0,32	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822378580	-1070049740	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydraulický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá clona 1,2,3	Označeno tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předznamenání uzavření	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
4	Mánesova 78	100	P	80	0,43	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	X	-823301191	-1071280196	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
95	Schwarzova 37	150	P	80	0,22	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	X	-823496932	-1071119644	Chybí tabulka. HR jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
96	Čermákova / Brožíkova	100	N	100	0,41	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823716969	-1071136130	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčka
97	Brožíkova 40	80	P	80	0,40	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	X	-823604108	-1071350823	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
98	Žižkova / U svépomoci	150	P	80	0,42	0,00	0,31	0,31	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823440528	-1071338440	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
99	Sukova 7	150	P	80	0,42	0,00	0,31	0,31	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823390854	-1071539248	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
100	Klostermanova / nám. Míru 4	200	P	80	0,41	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823095379	-1071401159	Chybí tabulka a HR jde ztuha.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku a opravit
101	nám. Míru 16 (park)	80	P	80	0,41	0,00	0,19	0,19	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823172106	-1071552496	Chybí víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko
102	Arbesova 9	300	P	80	X	X	X	X	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822878190	-1071535936	Je třeba přesadit HR hmec.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
103	Pol. věžňů / Majerova	100	P	80	0,38	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	X	-823151424	-1071739955	HR jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
104	Dvořákova 30	100	P	80	0,37	0,00	0,21	0,21	1	Ano	Ano	Ano	X	-823227140	-1071939006	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
105	Baarova / Adélova	300	P	80	0,54	0,00	0,49	0,49	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822960518	-1071831018	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
106	Alešova 28	80	P	80	0,42	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	X	-822884668	-1071278147	HR neodvodňuje.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
108	V Lukách 1255/2	100	P	80	0,81	0,00	0,23	0,23	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-824408470	-1073004890	Chybí tabulka.		ANO	Doplnit tabulku
109	V Lukách 1227/66 E. Beneše (nad transfúzní stanicí)	100	N	80	0,18	0,00	0,21	0,21	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-824461570	-1072954280	Bez závad.		ANO	
107		250	P	80	0,40	0,00	0,38	0,38	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-822762869	-1071789316	HR nejde otevřít.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
110	Politických vězňů (Máchova 12)	100	P	80	0,38	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823421433	-1071973730	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
111	Boetingerova (garáže)	150	P	80	0,36	0,00	0,29	0,29	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823572840	-1071593521	Chybí tabulka.HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
112	Klatovská 123	150	P	80	0,42	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-823394554	-1071716034	Nejde otevřít ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Tlak - vyhovuje; Označení tabulkou - vyhovuje; Přístupnost - vyhovuje; Funkce hydrantu - vyhovuje; Stav výzbroje - nevyhovuje- nutno doplnit chybějící víčko ;
113	Máchova 5	80	P	80	0,40	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	X	-823484804	-1071886910	Chybí víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
114	U Borského parku / Baarova	150	P	80	0,53	0,00	0,46	0,46	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823301185	-1072211617	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
115	Skupova 13	250	P	80	0,54	0,00	0,44	0,44	1	Ano	Ano	Ano	X	-823004758	-1072116989	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
116	Národní (Heyrovského / E. Beneše)	250	P	80	0,52	0,00	0,44	0,44	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819791559	-1067239029	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku,
117	Klatovská (u Borského parku za zast. ČSAD)	100	P	80	0,40	0,00	0,02	0,02	2	Ne	Ano	Ano	X	-823701183	-1072002133	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
118	U Borského parku 24	100	N	80	0,55	0,00	0,25	0,25	2	Ano	Ano	Ano	X	-823208740	-1072574640	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
119	Šimerova 11	200	N	80	0,54	0,00	0,44	0,44	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822990960	-1072370942	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
120	Edvarda Beneše (Šimerova / Heyrovského)	250	P	80	0,53	0,00	0,37	0,37	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822786001	-1072303406	Tabulka je nečitelná.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Nahradiť tabulku
121	Doudlevecká 54 (za)	400	P	80	0,42	0,00	0,01	0,01	2	Ano	Ano	Ano	X	-822429527	-1071659900	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
122	Samaritská 16	80	P	80	0,40	0,00	0,02	0,02	2	Ne	Ano	X	X	-822448234	-1071787584	Chybí tabulka a na HR stojí auto.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku a vytipovat nový hydrant
123	Čermákova (Sukova / Čermákova (Družstevní 25))	150	P	80	0,35	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-823842411	-1071418623	Chybí tabulka a HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulkuHR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
124	Kapliřova / Dobránská	150	P	80	0,36	0,00	0,08	0,08	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-823880725	-1071804722	Přesadit HR hmec.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku a víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
125	Kapliřova 20 (dvůr ZETES)</																		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá cína 1,2,3	Označeno tabulkou	Přítomnost z hlediska provozuschopnosti	Funkce hydrantu	Funkce požárních zařízení	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
145	Bolevecká 17 / 30 (mezi)	200	P	80	0,33	0,00	0,20	0,20	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822582020	-1068214990	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
146	Lidická 1	100	P	80	0,77	0,00	0,08	0,08	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822821012	-1068056501	Chybí tabulka a na HR chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko a tabulku
147	u horní brány amfiteátru Karlovarská (mezi č.22 a rondelem)	150	P	80	0,76	0,00	0,17	0,17	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-823313199	-1068040552	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
148		150	P	80	0,47	0,00	0,29	0,29	2	Ne	Ano	Ano	Ne	-822447360	-1068720644	Uzavřeno ŠHR nemá hrušku a nejde otevřít, chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
149	Pod Záhorskem 8	100	P	80	0,45	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ne	X	-822531545	-1068408326	HR teče pod ozubcem.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
150	Pod Všemi Svatými 83 Na Hrádku (Pramenní (u tzv.Ameriky))	100	P	80	0,49	0,00	0,17	0,17	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822145510	-1068614040	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
151		100	P	80	0,49	0,00	0,40	0,40	2	Ne	Ano	Ano	X	-822095788	-1068273793	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
152	Pramenní 4	100	P	80	0,52	0,00	0,36	0,36	1	Ne	Ano	Ano	X	-821883546	-1068434446	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, odstranit křoví
153	V Lužánkách 8	80	P	80	0,56	0,00	0,04	0,04	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821802597	-1068639781	Chybí tabulka, víčko a HR neodvzdňuje.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
154	Na Roudné 59 / 71	150	P	80	0,59	0,00	0,01	0,01	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822037527	-1068789169	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
155	Pramenní (pod okrajem nemocnice)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-822131356	-1068143355	Jedná se o HR v areálu nemocnice.Před jakoukoliv manipulací je třeba informovat údržbu nemocnice o možném zhoršení kvality vody.		NE	Při příští revizi se pokusit dohodnout s nemocnicí zda lze tento hydrant revidovat
156	Břeclavská 10	200	P	80	0,56	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823741651	-1067996377	Je utopený HR hrnec.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
157	Brněnská 28	300	P	80	0,61	0,00	0,50	0,50	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823659722	-1067862734	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
158	Kotikovská / Na chmelnicích	80	N	80	0,74	0,00	0,65	0,65	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823067613	-1067929621	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
159	Bolevecká (Lidická 6 A)	200	P	80	X	0,00	0,14	0,14	1	Ne	Ne	X	X	-822644141	-1068059094	Chybí tabulka. HR i ŠHR je pod dlažbou.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti, nebo nahrazení jiným HR
160	B.Němcové	150	P	80	0,64	0,00	0,58	0,58	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823064504	-1067690292	HR jde ztluha.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
161	Dolní 22	150	P	80	0,53	0,00	0,48	0,48	1	Ano	Ano	Ano	X	-823156991	-1067460892	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
162	Kotikovská (cesta k LDN)	150	N	80	0,61	0,00	0,32	0,32	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-823257420	-1067579480	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Opravit tabulku
163	Horní 15	100	P	80	0,42	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ano	X	-823199826	-1067273183	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
164	Kotikovská 26 (pod)	400	P	80	0,34	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823375110	-1067223020	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
165	Vinická 13	80	P	80	0,68	0,00	0,50	0,50	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823284932	-1067746190	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
166	Kotikovská 17 (za)	150	P	X	X	X	X	X	2	X	X	X	X	-823443490	-1067617820	Jedná se o HR v areálu nemocnice.Před jakoukoliv manipulací je třeba informovat údržbu nemocnice o možném zhoršení kvality vody.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	NE	Při příští revizi se pokusit dohodnout s nemocnicí zda lze tento hydrant revidovat
167	Špálova (Švandova / Špálova)	80	P	80	0,60	0,00	0,54	0,54	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823049390	-1066923250	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
168	R.Svobodové 31	100	P	80	0,57	0,00	0,42	0,42	1	Ano	Ano	Ano	X	-822712193	-1067561405	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
169	Hevrovského 20	100	N	80	X	X	X	X	X	Ano	Ano	Ne	Ne	-822825420	-1072084470	HR je nefunkční. ŠHR nemá násadu.		NE	
170	Aleje Svobody 60 (za)	150	P	80	0,54	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822527946	-1067498867	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
171	K Bukové 1180/1	80	P	80	X	X	X	X	X	Ne	X	X	X	-818961131	-1072168490	HR nenalezen je zarostlý křovím.			
172	Sokolovská 15	200	P	80	0,42	0,00	0,36	0,36	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822982401	-1067258889	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
173	Komenského 49	200	P	80	0,46	0,00	0,38	0,38	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822376570	-1067158580	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
174	V lomech 5	80	P	80	0,51	0,00	0,60	0,60	1	Ne	Ano	Ano	X	-823376687	-1066978633	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
175	Kotikovská 64	200	N	80	0,41	0,00	0,38	0,38	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823599300	-1066846120	Chybí všechny víčka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víčka
176	Karlovarská (Turistická (pod Benzínkou))	80	N	80	0,59	0,00	0,35	0,35	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822974431	-1066784630	Chybí tabulka a nadzemní víčka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku a víčka
177	Sokolovská 75 (za)	100	P	80	0,68	0,00	0,25	0,25	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822861712	-1066959885	Chybí tabulka. Je třeba přesadit hrnec ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
178	Sokolovská (mezi 32.ZŠ a hřištěm 31.ZŠ)	300	P	80	0,44	0,00	0,20	0,20	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822627472	-1067022849	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
179	Sokolovská 90	100	P	80	0,62	0,00	0,39	0,39	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822618347	-1066689589	Chybí tabulka, HR byl vyměněn.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
180	Pálenická 8	100	P	80	0,43	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Není	-823234975	-1066651587	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
181	Pálenická 20	100	P	80	0,37	0,00	0,33	0,33	1	Ne	Ano	Ano	Není	-823356482	-1066623045	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
182	Špálova (Turistická 4)	100	N	80	0,59	0,00	0,45	0,45	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822843661	-1066660620	Chybí tabulka, víčko a horní ovládání.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
183	Pod cihelnou 20 (za Delvitou)	110	P	80	0,50	0,00	0,44	0,44	1	Ne	Ano	Ano	X	-823023792	-1066557414	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
184	V Aleji 2842	110	N	80	X	X	X	X	X	X	X	X	Ne	-825635140	-1075135280	ŠHR má sjetý hrnec a v hrci není vidět násada.			HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
185	cca.20 m pod Krašovskou 6	400	P	80	0,35	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823507439	-1066272815	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použití clona 1,2,3	Označeno tabulkou	Přítupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce uzavíracích zařízení	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
186 Karlovarská 157	80	P	80	0,40	0,00	0,18	0,18	1	Ne	Ano	Ano	Není	-823820260	-1066885820	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
187 Karlovarská (u bývalé rušičky)	600	P	80	0,35	0,00	0,16	0,16	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-823870337	-1066356951	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
188 Komenského 73	200	P	80	0,70	0,00	0,06	0,06	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822351689	-1067022798	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
190 Majakovského 42 (za)	200	P	80	X	X	X	X	1	Ne	X	X	X	-822250224	-1066643759	Chybí tabulka. Nejde nasadit nástavec, nutno přesadit hrnec.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
191 Gerská / U jam	200	P	80	0,70	0,00	0,46	0,46	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822280795	-1066022307	Chybí tabulka a HR nejde otevřít.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
192 Rabštejnská 24	100	P	80	0,71	0,00	0,59	0,59	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822991507	-1065916079	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
193 FN Lochotín (v areálu)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-821896740	-1068152589	Jedná se o HR v areálu nemocnice Před jakoukoliv manipulací je třeba informovat údržbu nemocnice o možném zhoršení kvality vody.		NE	Při příští revizi se pokusit dohodnout s nemocnicí zda lze tento hydrant revidovat
194 Na Roudné 156	150	P	80	0,51	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	X	-821498574	-1068220795	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
195 Na Roudné 159	150	P	80	0,59	0,00	0,34	0,34	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821384765	-1068135765	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
196 Na Roudné 168	150	P	80	0,55	0,00	0,12	0,12	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820924542	-1068036951	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
197 FN Lochotín (u vjezdu z aleje Svobody)	300	P	80	0,65	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821924915	-1067949186	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
198 alej Svobody (za tranz. telef. ústřednou)	300	P	80	0,61	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822241993	-1067790417	Chybí tabulka,HR je ve stráni.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
199 Lidická (alej Svobody / Lidická (u Penny))	300	P	80	X	X	X	X	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822368765	-1067578250	Chybí tabulka a HR je utopený.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
200 J.J.Ryby 7	250	P	80	0,56	0,00	0,48	0,48	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822046418	-1067352879	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
201 Pod stráží 2	100	P	80	0,46	0,00	0,23	0,23	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-822006948	-1067559371	Chybí tabulka a HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
202 Otakara Březiny 21	80	P	80	0,58	0,00	0,38	0,38	1	Ne	Ano	X	Není	-821970646	-1067399986	Chybí tabulka a HR neodvodňuje. Na HR stojí auto.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
203 Na Zavadilce 20	100	P	80	0,42	0,00	0,08	0,08	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821744475	-1067568688	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
204 Na Zavadilce 34	100	P	80	0,42	0,00	0,08	0,08	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821611132	-1067572130	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
205 Kubátova 5	110	P	80	0,58	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-821759484	-1067470367	Chybí hruška na HR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
206 Pod stráží / Bohuslava Martinů	100	P	80	0,69	0,00	0,57	0,57	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821696673	-1067262337	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
207 Lidická 60	150	P	80	0,52	0,00	0,45	0,45	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822097820	-1067183570	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
208 Janáčkova 33	100	P	80	0,70	0,00	0,56	0,56	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821658054	-1067300389	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
209 F. Lizsta 45	100	P	80	0,72	0,00	0,60	0,60	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821654087	-1067154954	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
210 Lidická / F.Lizsta	150	P	80	0,57	0,00	0,52	0,52	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821967410	-1066975220	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
211 J.J.Ryby 70	150	P	80	0,70	0,00	0,58	0,58	1	Ne	Ano	Ano	X	-821785029	-1066900361	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
212 Spojenců 18A	100	P	80	0,45	0,00	0,11	0,11	1	Ne	Ano	Ano	X	-822139151	-1066907522	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
213 Pod stráží / J.Ježka	150	P	80	0,79	0,00	0,67	0,67	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821565903	-1066900976	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
214 Lidická 12	150	P	80	0,70	0,00	0,28	0,28	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821797859	-1066701911	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko
215 Bolevecká návěs 19	80	P	80	0,56	0,00	0,44	0,44	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822057350	-1066411180	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
216 nám. Odboje 9	90	P	80	0,60	0,00	0,42	0,42	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821988210	-1066698620	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
217 Kaznějovská 50	250	P	80	0,46	0,00	0,36	0,36	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821977298	-1066151797	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
218 Jesenická 14	80	P	80	0,73	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	X	-822186230	-1066135550	Přesadit hrnec HR.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
219 Západní 9	100	P	80	0,70	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ne	X	-821811237	-1066150319	HR je nefunkční.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
220 Západní / Pláská	150	P	80	0,70	0,00	0,50	0,50	1	Ne	Ano	Ano	X	-821653500	-1066170470	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
221 K Prokopávce 2	150	P	80	0,75	0,00	0,63	0,63	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821563648	-1066550290	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
222 Pláská 32	100	P	80	0,70	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821685798	-1066515879	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
223 Kaprova 25 / Štiková 18 (zadní cesta)	110	P	80	0,70	0,00	0,56	0,56	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821410326	-1066504316	Chybí tabulka a je třeba zvednout hrnec HR i ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
224 K Prokopávce / Štiková	150	P	80	0,75	0,00	0,56	0,56	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-821475503	-1066392196	Chybí tabulka, HR je utřen, uzavřeno ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
225 K Prokopávce (u plynového výměníku)	150	P	80	0,76	0,00	0,35	0,35	2	Ne	Ano	Ano	Není	-821445040	-1066243310	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
226 Malý Bolevec č.2021	150	P	80	0,57	0,00	0,18	0,18	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821192876	-1066750884	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
227 Malý Bolevec (u vjezdu z parkoviště)	150	P	80	0,90	0,00	0,74	0,74	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821046150	-1066608300	Sjetý hrnec nejde nasadit nástavec.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
228 Malý Bolevec (za autokempem)	150	P	80	0,86	0,00	0,66	0,66	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820800950	-1066444730	Chybí tabulka a HR nemá hrnec.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
229 K Prokopávce (u mostu)	100	P	80	0,30	0,00	0,21	0,21	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820987113	-1066186270	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydraulický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá clona 1,2,3	Označení tabulky	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzavírateľů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
230	Pláská 66	100	P	80	0,59	0,00	0,14	0,14	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821387132	-1065970758	Chybí tabulka	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
231	Manětínská (Gerská / Manětínská)	300	P	80	0,68	0,00	0,40	0,40	2	Ne	Ano	Ano	X	-822358772	-1065981283	Chybí tabulka. Nutno přesadit hrnec - trávnik.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
232	Pláská 57 - za barákem	110	P	80	0,56	0,00	0,46	0,46	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821462545	-1065895869	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
233	Prokopova 19	400	P	80	0,52	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822376760	-1070258980	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
234	Doudlevecká / Harantova	400	P	80	0,50	0,00	0,23	0,23	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822390600	-1070556830	Chybí tabulka	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
235	Presslova 3	80	P	80	0,53	0,00	0,05	0,05	2	Ano	Ano	X	X	-822353975	-1070670780	Na HR stojí auto.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Provést náhradu za jiný HR
236	Doudlevecká	100	N	80	0,48	0,00	0,32	0,32	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822471170	-1070845460	Chybí víčko na HR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
237	Cukrovarská (konec u DP)	80	P	80	0,52	0,00	0,01	0,01	2	Ne	Ano	Ano	X	-822254540	-1070922607	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
238	Anglické nábřeží 13	100	P	80	0,57	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822312607	-1070225212	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
239	Americká / Sirkova	350	P	80	0,53	0,00	0,18	0,18	2	Ne	Ano	Ano	X	-821895980	-1070245986	Chybí tabulka a HR hrnec má prasklé víko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
240	Mikulášská 10	X	P	X	X	X	X	X	2	X	X	X	X	-821888096	-1070331294	Chybí tabulka. Na HR stojí auto.		NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
241	Mikulášské nám. 1	100	P	80	0,42	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821870798	-1070552839	Tabulka ukazuje jiným směrem.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Upravit směr tabulky
242	Koterovská / Železniční	100	P	80	0,41	0,00	0,27	0,27	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821769540	-1070392680	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	
243	Koterovská 30	100	P	80	0,40	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821631680	-1070591950	Chybí tabulka a HR nevypouští.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
244	Jablonského 1	80	P	80	0,40	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821643329	-1070733808	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
245	Mikulášské nám. 16	80	P	80	0,45	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821775902	-1070737811	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
246	Sladkovského 30	100	P	80	0,45	0,00	0,38	0,38	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821771856	-1070921608	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
247	Přizenecká 27	100	P	80	0,38	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	X	Ano	-821580976	-1070935757	Chybí tabulka. Na HR stojí auto.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
248	Železniční / Guldenerova	80	N	100	0,42	0,00	0,26	0,26	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821518480	-1070308240	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
249	Guldenerova 28	100	P	80	0,40	0,00	0,08	0,08	2	Ne	Ano	Ano	Není	-821378864	-1070504458	Chybí tabulka a HR nevypouští.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
250	Koterovská 16	100	P	80	0,40	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821702640	-1070503960	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	
251	Úslavská / Rubešova	150	N	80	0,40	0,00	0,26	0,26	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821480900	-1070522150	Chybí víčka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko
252	Sladkovského 44	250	P	80	0,40	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821462569	-1070677674	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
253	Koterovská 66	100	P	80	0,36	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821437170	-1070838300	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	
254	Lobezská 1	200	N	80	0,42	0,00	0,30	0,30	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821341860	-1070371350	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
255	Papírnická 8	150	P	80	0,44	0,00	0,20	0,20	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821805572	-1070916097	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
256	Úslavská 40	100	P	80	0,38	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821292150	-1070741720	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	
257	Lobezská 12	200	N	100	0,41	0,00	0,27	0,27	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-821169370	-1070557940	HR nemá ovládání a víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
258	Táborská 31	80	P	80	0,34	0,00	0,19	0,19	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821216965	-1070792950	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
259	Pod Jezírkem 1565/12	90	N	80	0,28	0,00	0,09	0,09	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-823554402	-1066561856	Bez závad.		ANO	
260	Úslavská 28(za)	150	P	80	0,33	0,00	0,31	0,31	1	Ne	Ano	X	Ano	-821181536	-1070905304	Chybí tabulka a HR nenalezen.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Provést náhradu za jiný HR
261	Hankova 10	150	P	80	0,47	0,00	0,12	0,12	2	Ne	Ano	Ano	X	-822398929	-1070998447	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
262	Modřínová 2	80	P	80	0,40	0,00	0,01	0,01	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821806983	-1071106017	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
263	Farského 4	100	P	80	0,35	0,00	0,10	0,10	2	Ne	Ano	X	Ano	-821694740	-1071170810	Na HR stojí auto.Tabulka ukazuje jiným směrem.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Upravit směr tabulky,Provést náhradu za jiný HR
264	Hradištská 16	80	P	80	0,37	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821830119	-1071341491	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
265	Jiráskovo nám. 3	100	P	80	0,34	0,00	0,26	0,26	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821579425	-1071093913	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
266	Jugoslávská 2	100	P	80	0,35	0,00	0,27	0,27	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821611266	-1071310085	HR je utopený.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
267	Kyjevská 9	100	P	80	0,30	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821409873	-1071296050	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	
268	Koterovská / Habrmannova	150	P	80	0,62	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821265070	-1071095770	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
269	Jablonského 50	100	P	80	0,30	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821423578	-1071030400	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	
270	Lužická 20	150	P	80	0,32	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821283566	-1071321125	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
271	Suvorovova 2	150	P	80	0,32	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821573221	-1071444585	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
272	Suvorovova 39	150	P	80	0,27	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821270506	-1071503956	Chybí můstek a HR nevypouští.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
273	U Bachmače 16	80	N	80	0,30	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821383780	-1071526440	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
274	Kyjevská 61	100	P	80	0,28	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821279532	-1071684000	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	
276	Ruská 28	100	P	80	0,26	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821336085	-1071863233	Je třeba zvednout HR hrnec.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
277	Květná 5	100	P	80	0,44	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821950006	-1071458871	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
278	Liliová (za garážemi)	150	P	80	0,48	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822020681	-1071600791	Jde zřítu.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
279	Liliová 11	150	P	80	0,37	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821757667	-1071505778	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
280	Jetelová 13	80	P	80	0,35	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821709215	-1071624226	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
281	Květná 35	100	N	80	0,38	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821856652	-1071730704	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaľněných plynňých pohonných hmot.	ANO	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá clona 1,2,3	Označení tabulky	Přítupnost z hlediska provozovatele	Funice hydrantu	Funice předřazených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
2	Polní 50	100	N	80	0,31	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821658697	-1071864332	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
283	Kaštanová 12	100	P	80	0,33	0,00	0,15	0,15	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821750479	-1071956758	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
284	Zahradní 67	150	P	80	0,28	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821549609	-1071833562	Prasklé viko HR hrnce.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
285	Kyjevská 94	100	P	80	0,27	0,00	0,12	0,12	1	Ne	Ano	Ano	X	-821186209	-1071958274	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
286	U Hvězdárny 23	100	P	80	0,30	0,00	0,10	0,10	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821165548	-1071876441	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
287	Francouzská / Spojovací	200	P	80	0,56	0,00	0,26	0,26	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820981340	-1071923710	Bez závad.	Objekty s vysokým požárám zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
288	Krejčíkova 6 - 8 (odbočka)	100	P	80	0,56	0,00	0,27	0,27	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820920295	-1071745388	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
289	náměstí Generála Píky 24	100	P	80	0,57	0,00	0,23	0,23	2	Ano	Ano	Ano	Není	-821037007	-1071637563	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
290	Zborovská / Májová	80	P	80	0,52	0,00	0,15	0,15	2	Ano	Ano	Ano	X	-822130270	-1072021658	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
291	Zborovská 31	80	P	80	0,52	0,00	0,09	0,09	2	Ano	Ano	Ano	X	-822087630	-1072315870	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
292	Javorová 7	80	P	80	0,28	0,00	0,11	0,11	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821517161	-1072016960	Chybí tabulka a hrnec má rozbité viko. HR neodvodňuje.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
293	Hluboká 22	80	P	80	0,34	0,00	0,06	0,06	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821591409	-1072108902	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
294	Pod Homolkou 16	150	P	80	0,51	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821679541	-1072223610	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
295	Pod hájem 6	80	P	80	0,34	0,00	0,04	0,04	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821487641	-1072301225	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
296	Vřesová 6	150	P	80	0,20	0,00	0,03	0,03	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821447821	-1072156414	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
297	nám. M.Horákové 4	150	P	80	0,22	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821169612	-1072399543	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
298	Na Bradlavce 7	100	P	80	0,45	0,00	0,33	0,33	1	Ne	Ano	Ano	X	-821257984	-1072783292	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
299	Pízeňská cesta 28	110	P	80	0,62	0,00	0,43	0,43	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821163045	-1072997548	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
300	Mlýnské nábřeží 15	100	P	80	0,56	0,00	0,07	0,07	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822002470	-1072339990	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
301	Zborovská (Verdunská / Zborovská)	80	P	80	0,49	0,00	0,06	0,06	2	Ano	Ano	Ano	X	-822134328	-1072583467	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
302	Verdunská 8	80	P	80	0,49	0,00	0,06	0,06	2	Ano	Ano	Ano	X	-822151888	-1072425749	Chybí víčko a je třeba vyměnit HR hrnec.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
303	Strnadova 18	250	P	80	0,24	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821151737	-1072058347	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárám zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
304	Ořechová 7	80	P	80	0,22	0,00	0,08	0,08	1	Ne	Ano	Ne	Není	-821212058	-1072264599	Chybí tabulka, HR nejde otevřít.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
305	Slovanská alej 9	100	P	80	0,50	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ne	Není	-821038458	-1072393988	HR propouští, osazena zátká.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
306	Nám. Milady Horákové (konečná trmva je č.1.)	150	P	80	0,18	0,00	0,15	0,15	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821187570	-1072535147	Chybí tabulka a HR ide ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	NE	Doplnit tabulku
307	Zelenohorská 11	100	N	100	0,54	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821048140	-1072973300	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
308	Osadníků / Pod hradem Pízeňská cesta (nad Hradištěm)	100	P	80	0,47	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821740883	-1073900094	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
309	K Řečisti (Na Rychtě / K řečisti)	100	P	80	0,32	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821308071	-1073720563	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
310	K Řečisti (Na Rychtě / K řečisti)	100	P	80	0,47	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821566217	-1074017802	Chybí tabulka a víčko. Chybí tabulka a je třeba zvednout HR hrnec.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
311	Na Rychtě 23	80	P	80	0,47	0,00	0,14	0,14	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821867865	-1074083947	Chybí tabulka a HR je zasypán štěrkem.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
312	K Prokopávce č.p. 2245 (ke Košíně)	100	P	80	0,45	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ne	X	X	-820711292	-1066217391	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá clona 1,2,3	Označení tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce otevřených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
331	Doubravická 2	150	P	80	0,53	0,00	0,35	0,35	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820839421	-1069390547	Chybí tabulka. Chybí tabulka a HR propouští. HR je ve křovi a šoupě je uzavřeno a nebylo nalezeno.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
332	Rokycanská 6 (před)	150	N	80	0,55	0,00	0,19	0,19	2	Ne	Ne	Ne	X	-820493770	-1069972500	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
333	Rokycanská / Spolková	150	P	80	0,53	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820294117	-1069913171	HR neodvodňuje, chybí tabulka a víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	doplnit víčko, tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
334	Pilařská 10	80	P	80	0,48	0,00	0,25	0,25	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820197482	-1069606713	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
335	U Ježíška 2 (za)	150	P	80	0,60	0,00	0,32	0,32	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821985554	-1070452963	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
336	U Ježíška (u lávky jižně při náběži)	150	P	80	0,60	0,00	0,30	0,30	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822180290	-1070486430	HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
337	V Malé Doubravce 12	100	P	80	0,47	0,00	0,16	0,16	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820103421	-1069581965	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
338	Těšínská/Jitřní	100	P	80	0,36	0,00	0,08	0,08	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-819930480	-1069784143	Chybí tabulka. HR je za Baumaxem.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
339	Rokycanská 27	150	P	80	0,45	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820110864	-1069956315	Chybí tabulka. HR má prasklé víko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku,HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
340	Partyzánská 12	100	P	80	0,54	0,00	0,34	0,34	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820017931	-1069884703	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
341	Masarykova 136	150	P	80	0,33	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819812555	-1069893261	Chybí víčko,HR neodvodňuje a jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
342	Masarykova 104	150	P	80	0,38	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	X	-819735389	-1069553317	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
343	Staniční 74	150	P	80	0,56	0,00	0,36	0,36	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819920084	-1069521373	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
344	Cvokařská 4	150	P	80	0,45	0,00	0,02	0,02	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-820874517	-1070019999	HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
345	Cvokařská (zadní část Baumaxu)	150	N	80	0,54	0,00	0,34	0,34	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820523370	-1070089250	Chybí tabulka. HR je za Baumaxem.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
346	Cvokařská 5	80	P	80	0,60	0,00	0,02	0,02	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820856399	-1070198219	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
347	Revoluční 16	100	P	80	0,46	0,00	0,06	0,06	2	Ano	Ano	Ano	Není	-820212901	-1070049066	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
348	Rodinná (Pod Švabinami / Rodinná)	600	P	80	0,34	0,00	0,30	0,30	1	Ne	X	Ano	Ano	-820141109	-1070272230	Chybí tabulka a víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
349	Revoluční / Nad Úslavou	100	P	80	0,38	0,00	0,07	0,07	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-820257076	-1070242022	HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
350	Nad Úslavou (Sokolská / Nad Úslavou)	80	P	80	0,68	0,00	0,04	0,04	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820314789	-1070454556	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
351	Revoluční 86	80	P	80	0,57	0,00	0,12	0,12	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820192960	-1070620142	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
352	Revoluční 100	200	P	80	0,38	0,00	0,26	0,26	1	Ano	X	X	Ano	-820249607	-1070854942	Chybí víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víčko
353	Sokolská 30	100	P	80	0,25	0,00	0,19	0,19	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820037207	-1070457124	HR nemá víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
354	Nad Dalmatinkou 1	100	P	80	0,54	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820082863	-1070813409	HR neodvodňuje. Chybí tabulka.Ja nutně přesadit hrnec HR nejde osadit nástavec.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
355	Rohová 22	150	X	X	X	X	X	X	1	Ne	X	X	X	-819898131	-1070916740	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	NE	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
356	Souběžná / Sluneční Na Hraně (? - pravděpodobně Na Hraně 60)	150	P	80	0,44	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819772927	-1070811403	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
357	Dlouhá (Republikánská 27)	150	P	80	0,40	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819647275	-1070886112	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
358	Pod Vrchem / Rokycanská	80	P	80	0,31	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819940700	-1070164293	Chybí víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko
359	Pod Vrchem / Rokycanská	110	P	80	0,54	0,00	0,38	0,38	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819746681	-1070099592	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
360	Dlouhá 23	200	P	80	0,29	0,00	0,23	0,23	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819940768	-1070250581	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
361	Republikánská 30	80	P	80	0,56	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819864506	-1070204339	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
362	Pod Švabinami 38	100	P	80	0,46	0,00	0,27	0,27	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819808596	-1070418998	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
363	Pod vrchem 51 (vjezd k veteríně)	200	P	80	0,51	0,00	0,14	0,14	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-819940765	-1070506100	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
364	Polední 33	150	P	80	0,53	0,00	0,37	0,37	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820005774	-1070660329	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
366	Na Hraně / Souběžná	150	P	80	0,46	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819845418	-1070991665	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
367	Rokycanská 32	150	P	80	0,35	0,00	0,21	0,21	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820032237	-1070025112	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
368	Ke Kukačce 17	200	P	80	0,40	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-819599570	-1070084434	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
369	Úslavská	100	P	80	0,27	0,00	0,04	0,04	2	Ano	Ano	Ano	Není	-820950588	-1071053609	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
370	Lobezská 25	200	P	80	0,37	0,00	0,24	0,24	2	Ne	Ano	Ano	Není	-820751163	-1071077243	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
371	Stanko Vodičky 25	150	P	80	0,22	0,00	0,08	0,08	2	Ano	Ano	Ano	Ne	-820914016	-1071211404	HR nemá víčko,neodvodňuje a je moc hluboko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
372	Na cihláře 8	100	P	80	0,36	0,00	0,03	0,03	2	Ano	Ano	Ano	Ne	-820596127	-1071124369	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
373	Nad Dalmatinkou 24	80	P	80	0,50	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820021446	-1070939629	Chybí víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko
374	Rolnické náměstí 6	200	P	80	0,49	0,00	0,41	0,41	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820163417	-1071069396	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
375	Drážní / Vyšehradská	100	P	80	0,28	0,00	0,02	0,02	2	Ne	Ano	Ano	Ne	-820557275	-1071285224	Utržený předřazený uzávěr a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
376	Lobezská (zatáčka u trati)	200	P	80	0,32	0,00	0,22	0,22	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-820457864	-1071381045	Chybí tabulka a víčko.HR propouští uzavřeno ŠHR.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
377	Nohova 6	100	P	80	0,32	0,00	0,08	0,08	2	Ne	Ano	X	Není	-820723135	-1071241141	Chybí tabulka a víčko. Na HR stojí auto.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
378	Částkova	150	N	80	0,22	0,00	0,18	0,18	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-820823540	-1071389940	HR nemá ovládání.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
380	nám. gen. Píky 8	150	P	80	0,55	0,00	0,20	0,20	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821171143	-1071329110	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá čísla 1,2,3	Označeno tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzavěru	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
1 Blatenská 3	100	P	80	0,23	0,00	0,04	0,04	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820678946	-1071605786	Chybí tabulka. Jde špatně otevřít víko a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
2 Koterovská 84	200	P	80	0,54	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820693004	-1071795760		Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
3 Koterovská - před galerii Dvořák	100	N	100	0,53	0,00	0,36	0,36	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820620952	-1071632544	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
384 Na Ceichu (Sušická / Na ceichu)	200	P	80	0,33	0,00	0,16	0,16	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820406713	-1071559380	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
385 Sušická 16	300	P	80	0,34	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820541458	-1071430298	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
386 Blatenská 38	100	P	80	0,57	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	X	X	-820534087	-1071563161	HR nenalezen.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
387 Sladovnická 14	80	P	80	0,21	0,00	0,14	0,14	1	Ne	Ano	Ano	X	-820531370	-1071771350	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
388 Brojova 20	100	P	80	0,54	0,00	0,10	0,10	1	Ne	Ne	Ano	Ano	-820696056	-1071978751	HR je na zahradě ZŠ.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
389 Petřínská 45	200	P	80	0,25	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820339534	-1071612258	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
390 Cukrářská X Velenická	200	P	80	0,38	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820070582	-1071752168	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
391 U Světovaru 23	80	P	80	0,21	0,00	0,13	0,13	1	Ano	Ano	Ano	X	-820372400	-1071799232	Chybí víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko
392 Koterovská 115	200	P	80	0,51	0,00	0,33	0,33	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820507582	-1071939559	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
393 Sladovnická 46	200	P	80	0,21	0,00	0,13	0,13	1	Ano	Ano	Ano	Není	-820351760	-1071900179	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
394 Ječná 45	80	P	80	0,24	0,00	0,08	0,08	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820213395	-1071752318	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
395 Cukrářská	80	P	80	0,22	0,00	0,10	0,10	1	Ano	Ano	Ano	Není	-820116450	-1071906550	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
396 Na Vyhliďce 4	100	P	80	0,30	0,00	0,04	0,04	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820162324	-1071502322	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
397 Na Vyhliďce 16	80	P	80	0,31	0,00	0,04	0,04	1	Ne	Ano	Ne	X	-820036845	-1071508500	Chybí tabulka a na HR chybí hruška.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku,
398 Sušická 65	100	P	80	0,38	0,00	0,19	0,19	1	Ano	Ano	Ano	Není	-819981723	-1071693928	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
399 Na vyhlídce 44	100	P	80	0,40	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	Není	-819903521	-1071684526	Prasklé víko HR hrnce, HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
400 Sušická 99	100	P	80	0,40	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	Není	-819767275	-1071840218	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
401 Francouzská třída 43	150	P	80	0,56	0,00	0,44	0,44	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820930480	-1072095360	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
402 Sladovnická 61	80	P	80	0,22	0,00	0,07	0,07	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820189987	-1072002045	Chybí tabulka. Nenalezen.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
403 Koterovská / Pivovarská	200	X	X	X	X	X	X	2	X	X	X	X	-820348803	-1072097029	Žádný vhodný HR nenalezen. Chybí tabulka a HR nejde otevřít.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
404 Koterovská 154	300	P	80	0,22	0,00	0,10	0,10	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-820228432	-1072247732		Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
405 Koterovská 158	300	P	80	0,46	0,00	0,20	0,20	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820156031	-1072447060	HR neodvodňuje.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
406 Koterovská 162	300	P	80	0,46	0,00	0,19	0,19	2	Ne	Ano	X	Ano	-820128012	-1072674335	Chybí tabulka. Na HR stojí auto.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	Doplnit tabulku a vytýpat nový hydrant
407 Jasminová 40	200	P	80	0,40	0,00	0,20	0,20	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820185496	-1072811780	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
408 Jasminová 15 (garáže)	200	P	80	0,43	0,00	0,10	0,10	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820478921	-1072829647	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
409 Šeříková 38	100	P	80	0,44	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820723532	-1072817844	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
410 Jasminová / Chválenická	100	P	80	0,42	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820884873	-1072929915	Tabulka ja schovaná za el. sloupem. HR bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Přemístit tabulku na lépe viditelné místo
411 Skladová 10	100	P	80	0,43	0,00	0,12	0,12	2	Ano	Ano	Ano	Není	-820376407	-1072737050	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
412 Skladová 6	100	P	80	0,43	0,00	0,01	0,01	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820445903	-1072509696	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
413 Skladová 4	100	P	80	0,44	0,00	0,01	0,01	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820494471	-1072349861	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
414 Slovanská Alej 39	250	P	80	0,23	0,00	0,10	0,10	2	Ano	Ano	Ano	Ne	-820447274	-1072235317	HR neodvodňuje. Předřazený uzávěr je nefunkční. Chybí můstek.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
415 Slovanská Alej 27	250	P	80	0,21	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820876940	-1072345460	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
416 Brojova 14	100	P	80	0,54	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	X	-820781293	-1072106193	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
417 Topolová 12	100	P	80	0,45	0,00	0,14	0,14	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820956465	-1072531704	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
418 Šeříkova 24	150	P	80	0,44	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820790356	-1072652491	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
419 U pumpy 27	80	P	80	0,42	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-820845942	-1072798769	Nefunkční ŠHR.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
420 Chválenická	100	P	80	0,46	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821018188	-1072632462	HR jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
421 Nepomucká 31 (za)	100	P	80	0,42	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821033117	-1072787772	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
422 Libušinská / Sladovnická	80	P	80	0,30	0,00	0,08	0,08	1	Ano	Ano	Ano	Není	-819998078	-1072325945	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
423 Na růžku 81	80	P	80	0,26	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-819980454	-1072110244	Chybí tabulka a HR nejde otevřít.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
424 Na růžku 7	80	P	80	0,18	0,00	0,07	0,07	1	Ne	Ano	Ano	X	-820154432	-1072137266	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	NE	Doplnit tabulku
425 Koterovská 192	300	N	100	0,45	0,00	0,18	0,18	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-820104750	-1073098920	Chybí tabulka.HR je utřený			Doplnit tabulku HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
427 Na Bořích 52	80	P	80	X	X	X	X	2	Ne	Ano	Ne	Ne	-820309460	-1073554243	Nutno přesadit hrnec.Předřazený uzávěr nejde otevřít a HR neodvodňuje. V okolí není žádný funkční HR.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
428 Mezi silnicemi 36	200	P	80	0,40	0,00	0,34	0,34	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820321852	-1073651480	Chybí tabulka a HR jde ztuha.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
429 V polích (za CB Auto)	80	P	80	0,33	0,00	0,01	0,01	2	Ne	Ano	Ano	Není	-820536540	-1073679160	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá cína 1,2,3	Označeno tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzavěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných pohonných hmot.	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
430	Nepomucká 137	100	P	80	0,49	0,00	0,14	0,14	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820554890	-1073951007	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku,
431	Nepomucká 100	250	P	80	0,44	0,00	0,38	0,38	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820679963	-1073701629	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
432	Nepomucká 84	250	P	80	0,46	0,00	0,36	0,36	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820734181	-1073578156	Hrnec ŠHR nemí víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víko
433	Nepomucká 79 Za Vodárnou (Nepomucká / Za vodárnou)	250	P	80	0,42	0,00	0,37	0,36	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-820855066	-1073257190	Chybí tabulka a HR propouští.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
434		100	P	80	0,44	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820978672	-1073038810	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
435	Pížeňská cesta 35	100	P	80	0,54	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	Není	-821147867	-1073140161	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
436	Zelenohorská 38	100	P	80	0,55	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	Není	-820995117	-1073251677	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
437	Zelenohorská 47	100	P	80	0,47	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820922876	-1073522409	Chybí tabulka. Hrnec HR má nápis PLYN!!!	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
438	K starým valům 26	100	P	80	0,50	0,00	0,40	0,40	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-821061867	-1073504323	Předřazený uzavěr nemá hrušku.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
439	U českého dvora 45	100	P	80	0,56	0,00	0,36	0,36	1	Ne	Ano	Ne	Není	-821100459	-1073684705	Chybí tabulka a víčko. HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
440	K řece 5	150	P	80	0,48	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820906448	-1073692778	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
441	Kostincova 32	80	P	80	0,54	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820905952	-1073800694	Chybí tabulka a víčko. Je třeba přesadit hrnec.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
442	Kostincova 39	80	P	80	0,59	0,00	0,21	0,21	1	Ano	Ano	Ano	Není	-820769595	-1073946232	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydraulický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá cína 1,2,3	Označeno tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzavíra	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHDNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
43	Zelenohorská 75	80	P	80	0,48	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Není	-820708319	-1073848105	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
445	Podélná 18	200	N	80	0,40	0,00	0,36	0,36	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820389710	-1074010510	Chybí tabulka a víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
446	K hůrce / K dráze	80	P	80	0,42	0,00	0,27	0,27	1	Ano	Ano	Ano	Není	-820236720	-1073744180	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
447	Na Brázdě 25	80	P	80	0,41	0,00	0,12	0,12	1	Ano	Ano	Ano	Není	-820185210	-1073911890	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
448	Na Lipce 3	80	P	80	0,43	0,00	0,02	0,02	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820052236	-1073698511	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
449	Na Lipce (před mostem)	200	P	80	0,40	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-819733628	-1073923674	HR nejde otevřít.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
450	Společná / Pěnkavova	80	P	80	0,38	0,00	0,31	0,31	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820186345	-1074179902	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
451	V Zahradách 9	150	P	80	0,37	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820259934	-1074316979	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	NE	Doplnit tabulku
452	V Kamení 10	80	P	80	0,38	0,00	0,29	0,29	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820453698	-1074178516	Chybí víčko a tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko a tabulku
453	V zahradách 8	80	P	80	0,39	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820368399	-1074370984	HR neodvodňuje a chybí víčko a tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	doplnit víčko, tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
454	V zahradách 28	100	P	80	0,51	0,00	0,26	0,26	1	Ne	Ne	X	Není	-820027216	-1074195527	Chybí tabulka a HR nebyl nalezen.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Vytipovat nový HR
455	Mezi ploty 27	100	P	80	0,37	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	X	Není	-820126675	-1074346302	Chybí tabulka. Na HR je Kontainer.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Vytipovat nový HR
456	Štěfánikova 20	150	P	80	X	X	X	X	1	Ne	Ano	X	Ano	-820389172	-1074490327	Chybí tabulka a HR nenalezen.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	NE	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
457	V Kamení 45	100	P	80	0,39	0,00	0,12	0,12	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820149390	-1074669450	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
458	V kamení 31	80	P	80	0,39	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	Není	-820215144	-1074518126	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
459	Šafránová 4	100	P	80	0,49	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	Není	-820156848	-1074779091	HR jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
460	Štěfánikova / Fialková	150	P	80	0,44	0,00	0,36	0,36	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820369969	-1074666854	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
461	Nepomucká 180	100	P	80	0,36	0,00	0,07	0,07	1	Ne	Ano	Ne	Není	-820190795	-1074834462	HR teče kolem hrušky, chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
462	Do Zámostí / Fialková 150	150	P	80	0,54	0,00	0,42	0,42	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820598525	-1074694124	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
463	Na Kovářské stráni	150	P	80	0,44	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820455860	-1075024720	HR jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
464	Přední cesta / Zadní cesta	150	P	80	0,50	0,00	0,40	0,40	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820580926	-1074996060	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
465	V Oblií 2	600	P	80	0,40	0,00	0,42	0,42	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820648620	-1074491790	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
466	Do Zámostí (Do Zámostí / Lomená) V Olších 1 (před - zatačka)	100	P	80	X	X	X	X	1	Ne	Ano	X	X	-820605104	-1074200102	ŠHR nejde otevřít hmeček HR hrnec přesadit je plný asfaltu. Žádný vhodný HR nenalezen.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
467		80	P	80	0,62	0,00	0,38	0,38	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820706174	-1074154002	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
468	V Kamení 65 Štěfánikova (Na Kovářské stráni / Štěfánikova)	110	N	80	0,34	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820070760	-1074842090	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
469		200	P	80	0,38	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820350624	-1075120673	Chybí tabulka a víčko a HR hrnec má prasklé víko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
470	Ke Kačí louži 4	100	P	80	0,48	0,00	0,36	0,36	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820539417	-1075380511	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a můstek
471	U vody 3	200	P	80	0,63	0,00	0,44	0,44	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820752119	-1075454416	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
472	Kopretinová 5	200	P	80	0,39	0,00	0,12	0,12	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820598452	-1075694954	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
473	Štěfánikova 130	100	P	80	0,29	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820658319	-1075773572	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
474	K cihelnám 2	100	P	80	0,40	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820447000	-1075761780	Chybí tabulka	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
475	K Plzenci	200	P	80	0,50	0,00	0,36	0,36	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820354430	-1075449460	Chybí tabulka a víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
476	K Lutové 7	200	P	80	0,30	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820266455	-1075751565	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
478	K cihelnám 26	100	P	80	0,29	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Není	-820313188	-1075940100	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
479	K ležení / Pampelišková	100	P	80	0,42	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-820144517	-1075405079	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
480	Na Vrabčárně Na vrabčárně / Nepomucká	200	N	80	0,40	0,00	0,22	0,22	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820063276	-1075491206	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
481	Březová (konec směr Košínar)	100	P	80	0,39	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	Ne	-819941505	-1075436320	Křivá násada na ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
482		150	P	80	0,81	0,00	0,24	0,24	2	Ne	Ano	Ano	X	-819783650	-1066630120	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
483	Zručská cesta 87	80	P	80	0,38	0,00	0,03	0,03	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819379978	-1066446324	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
484	Zručská cesta 88	80	P	80	0,40	0,00	0,80	0,80	1	Ne	Ano	Ano	X	-819541436	-1066683948	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
485	Zručská cesta 59	150	P	80	0,42	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819556789	-1066853343	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
486	Nad štolou 21	100	P	80	0,47	0,00	0,19	0,19	1	Ne	Ano	Ano	X	-819732833	-1066876243	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
487	Senecká 48	100	N	80	0,43	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819604000	-1066957290	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
488	Zručská cesta 39 Nad štolou / Vančurova	100	P	80	0,48	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	X	-819570651	-1067143760	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
489		100	P	80	0,48	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819797540	-1067097980	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
490	Nárožní 13	80	N	80	0,42	0,00	0,26	0,26	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819663469	-1067258865	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
491	Nad Priorem 2	80	P	80	0,42	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819817670	-1067249990	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
492	Senecká 27	100	N	80	0,43	0,00	0,09	0,09	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-819644870	-1067111130	Bez závad.			
493	Zručská cesta 11 Senecká / Nad Beranovkou	80	P	80	0,46	0,00	0,10	0,10	1	Ne	Ano	Ano	X	-819535459	-1067496383	Chybí tabulka a víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
494		110	P	80	0,40	0,00	0,23	0,23	1	Ne	Ano	Ano	X	-819672298	-1067418058	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
495	Nad Priorem 15	100	N	100	0,35	0,00	0,19	0,19	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819804580	-1067444740	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydraulický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá čísla 1,2,3	Označení tabulky	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funice hydrantu	Funice předřazených uzavíra	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržené opatření
496	Nad Týncem / Ke sv. Jiří	150	P	80	0,52	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819457868	-1068567151	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	Doplnit tabulku
497	Ke sv. Jiří 28. u garáží	150	P	80	0,41	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819270941	-1068733304	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	
498	Lazaretní 7	80	P	80	0,43	0,00	0,17	0,17	1	Ne	Ano	Ano	X	-819458962	-1068795613	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	Doplnit tabulku
499	Kolmá 3	150	P	80	0,44	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-819632235	-1068968419	Je třeba přesadit hrnce HR a ŠHR. Na dalším HR stojí auta	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
500	Stará cesta 5	150	P	80	0,44	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	Není	-819538279	-1068920974	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	Doplnit tabulku
501	Ke sv. Jiří / Bukovecká	80	P	80	0,45	0,00	0,33	0,33	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819144796	-1068808568	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	
502	Na Rybníčku 6	100	P	80	0,47	0,00	0,08	0,08	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818934817	-1068772443	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
503	Zábělská / Hrádecká	80	N	80	0,61	0,00	0,38	0,38	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-818918670	-1068931600	Chybí ovládání.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	
504	Masarykova 2	150	N	80	0,59	0,00	0,22	0,22	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-819105810	-1068990980	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	
505	Zábělská 29	150	P	80	0,58	0,00	0,44	0,44	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819229553	-1068954141	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	Doplnit tabulku
506	Zábělská 7	150	P	80	0,58	0,00	0,31	0,31	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-819387532	-1068908929	HR nejde otevřít a ani nejbližší HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
507	Zábělská / Tr. Vojtěcha Rojka	110	N	80	0,55	0,00	0,46	0,46	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818644570	-1068884050	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
508	Mohylová (u zastávky)	100	P	80	0,50	0,00	0,08	0,08	2	Ne	Ano	Ne	X	-819643059	-1069095006	HR propouští osazena zátká.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
509	Staniční 39	80	P	80	0,40	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819481225	-1069117798	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	
510	Staniční 55	100	P	80	0,54	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819631119	-1069258313	Nutno vyměnit hmeč.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
511	Železničářská 12	100	P	80	0,38	0,00	0,27	0,27	1	Ano	Ano	Ano	X	-819353736	-1069124667	Chybí víčko,HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
512	Masarykova 62 (před křižovatkou)	150	P	80	0,36	0,00	0,14	0,14	2	Ne	Ano	Ano	X	-819433811	-1069354210	Chybí tabulka. HR je příliš hluboko a jde ztuha,chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500 Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
513	Staniční 65	100	P	80	0,52	0,00	0,35	0,35	1	Ano	Ano	Ne	X	-819765460	-1069387495		Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
514	Slezská 7	150	P	80	0,36	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819674761	-1069488730	Je třeba přesadit hmeč ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
515	V homolkách 7	80	P	80	0,36	0,00	0,07	0,07	1	Ne	Ano	Ano	X	-819573410	-1069400142	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	Doplnit tabulku
516	Masarykova 14	100	N	80	0,57	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819161780	-1069103030	Chybí horní ovládání a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
517	Na Kovárně 14	100	P	80	0,55	0,00	0,42	0,42	1	Ano	Ano	Ne	Ne	-819034983	-1069180423	HR je nefunkční. ŠHR zaasfaltováno.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
519	Hrádecká 15	110	P	80	0,53	0,00	0,05	0,05	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818805263	-1069093798	HR jde ztuha. Chybí tabulka a HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
520	Lesní 51	100	P	80	0,56	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ne	X	-819174444	-1069302952		Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
521	Na Dlouhých 8	80	P	80	0,47	0,00	0,08	0,08	2	Ne	Ano	Ano	X	-818666488	-1069358719	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	Doplnit tabulku
522	Hřbitovní / Pod lesem	200	P	80	0,41	0,00	0,14	0,14	2	Ano	Ano	Ano	Není	-818762695	-1069488430	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
523	Školní 36	100	P	80	0,52	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	X	-819033757	-1069395946	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
524	Popelnicová 50A	200	P	80	0,42	0,00	0,39	0,39	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818984541	-1069611791	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
525	Školní 82	80	P	80	0,40	0,00	0,19	0,19	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818796130	-1069601290	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	Doplnit tabulku
526	Radlová 42	80	P	80	0,55	0,00	0,11	0,11	1	Ano	Ano	Ano	Není	-819211944	-1069485866	HR neodvodňuje.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
527	Mohylová / 89	150	P	80	0,50	0,00	0,42	0,42	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819197221	-1069584052	Chybí tabulka a HR jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	Doplnit tabulku
528	Lesní / Mohylová	350	P	80	0,57	0,00	0,58	0,58	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819340439	-1069450709	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
529	Smrková 28 (bok)	350	P	80	0,49	0,00	0,42	0,42	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819399825	-1069705307	Chybí tabulka	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
530	Smrková 4 (pod)	200	P	80	0,54	0,00	0,50	0,50	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819514624	-1069578446	Chybí tabulka a HR jde ztuha.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
531	Mohylová 117	80	P	80	0,41	0,00	0,16	0,16	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818784927	-1069709213	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	
532	Družby 21	200	P	80	0,49	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819581474	-1069828050	Chybí tabulka. HR byl vyměněn.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
533	Ke Kukačce / Ke špitál. lesu	100	P	80	0,41	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	X	-819447102	-1069945589	Chybí můstek na víku ŠHR a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
534	Lísková 16	110	P	80	0,58	0,00	0,42	0,42	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818839265	-1069893761	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
535	Hřbitovní (odbočka k firemním areálům)	200	P	80	0,60	0,00	0,30	0,30	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-818723025	-1069892283	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
537	Ke Kukačce 9	80	P	80	0,42	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	X	-819688599	-1070017811	Chybí víčko,HR neodvodňuje, HR je třeba zvednout.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
538	Ke špitál. lesu 10	100	P	80	0,36	0,00	0,07	0,07	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819482421	-1070072881	Chybí tabulka	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
539	Jiřinová / Rokycanská	100	P	80	0,16	0,00	0,06	0,06	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-819187990	-1070185110	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	NE	Doplnit tabulku
540	Rokycanská 107 (za hřbitovem a autobazarem)	100	P	80	0,14	0,00	0,06	0,06	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-818994971	-1070149397	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	NE	Doplnit tabulku
541		200	P	80	0,32	0,00	0,16	0,16	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-818756610	-1070225970	Chybí tabulka	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
542	Rokycanská 104 C	100	P	80	0,32	0,00	0,08	0,08	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-818625005	-1070363155	Chybí tabulka,víčko a HR propouští,je uzavřeno předřazené Š.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
543	Rokycanská 112	100	P	80	0,22	0,00	0,04	0,04	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-818436324	-1070450098	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
544	Rokycanská (nájезд k TESCO)	100	P	80	0,32	0,00	0,02	0,02	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-818315431	-1070413414	Chybí tabulka a HR propouští,je uzavřeno předřazené Š.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
545	Sušická / K Jezu	100	P	80	0,50	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	Ne	-819594976	-1071980330	Chybí tabulka a ŠHR je zaasfaltováno.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
Umístění odběrního místa		DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak předstávkový MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá čísla 1,2,3	Označení tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funce hydrantu	Funce předřazených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
546	Božkovské nám. 20	150	P	80	0,50	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819392182	-1071817596	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	Doplnit tabulku
547	Letkovská / Kristínovská	100	P	80	0,49	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819145222	-1071921811	Chybí můstek na víko ŠHR. Je třeba přesadit HR hnec.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
548	Letkovská 38	100	P	80	0,39	0,00	0,06	0,06	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818907318	-1071987017	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
549	K Hrádku 21	150	P	80	0,35	0,00	0,16	0,16	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819034310	-1071601840	Chybí tabulka. HR byl přemístěn cca 50m směrem do kopce.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	Doplnit tabulku
550	V Podlucí (konec)	110	P	80	0,48	0,00	0,18	0,18	1	Ne	Ano	Ano	Není	-819199210	-1071553414	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
551	Ve Višňovce 10	100	P	80	0,48	0,00	0,06	0,06	1	Ne	Ano	Ano	Není	-819103828	-1071747397	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
552	Ve Višňovce 33	100	P	80	0,48	0,00	0,05	0,05	1	Ne	Ano	Ano	Není	-818884542	-1071706943	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
553	Údolní (K jezu / Údolní)	100	P	80	0,47	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Není	-819435881	-1072172158	Chybí víčko, hnec je utopen. U předřazeného uzávěru nejde otevřít hnec, ŠHR je pod asfaltem.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
554	Libušinská 53	150	P	80	0,45	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-819601649	-1072071398	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
555	Krokova 1	80	P	80	0,39	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819826718	-1071969324	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	
556	Sládkova 28	80	P	80	0,42	0,00	0,10	0,10	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-819816001	-1072093491	HR neodvodňuje.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
557	Libušinská / Krokova	150	P	80	0,45	0,00	0,14	0,14	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-819641725	-1072167814	Bez závad. Chybí tabulka. HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše S1>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1>1500	ANO	
558	Koterovská naves 13 Na Hačkách (Ke Kolečovce / Na Hačkách)	200	P	80	0,48	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	Není	-819491694	-1073876803	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
559	Na vlnách / Čedičová	80	P	80	0,37	0,00	0,14	0,14	1	Ne	Ano	Ano	Není	-819303910	-1073809065	Chybí tabulka a víko HR hnec je rozbito.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
560	Na vlnách / Čedičová	100	P	80	0,34	0,00	0,06	0,06	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819166282	-1073868977	Chybí tabulka a víko HR hnec je rozbito.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
561	Na Hradčanech 19	80	P	80	0,41	0,00	0,11	0,11	1	Ne	Ano	Ne	Není	-819212496	-1073980061	Chybí tabulka a HR nejde otevřít.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	Doplnit tabulku
562	Pod chalupami 11	100	P	80	0,54	0,00	0,21	0,21	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819499753	-1074039524	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
563	K papírně / Svážná	100	P	80	0,48	0,00	0,02	0,02	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818327239	-1067294413	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
564	Ke Studánce 1 Nad koupalištěm (u hřiště)	100	P	80	0,50	0,00	0,01	0,01	1	Ano	Ano	Ano	Není	-818290994	-1067175506	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
565	Horova / Hlavní	100	P	80	0,64	0,00	0,03	0,03	2	Ne	Ano	Ano	Není	-817712257	-1067675150	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
566	Horova / Hlavní	100	P	80	0,61	0,00	0,08	0,08	1	Ano	Ano	Ano	Není	-817603367	-1067947242	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
567	Klidná / Horova	80	P	80	0,60	0,00	0,03	0,03	1	Ano	Ano	Ano	Není	-817702326	-1067989048	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	
568	Zemědělské nám. 9	80	P	80	0,78	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	Není	-817432537	-1067680367	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	
569	K úvozu 7	100	P	80	0,58	0,00	0,08	0,08	1	Ano	Ano	Ano	Není	-817392132	-1067915384	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
570	Hlavní (u garáží)	100	P	80	0,48	0,00	0,02	0,02	1	Ano	Ano	Ano	Není	-817615515	-1068178096	HR jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
571	Hlavní / Zábělská 110	110	P	80	0,50	0,00	0,08	0,08	1	Ne	Ano	Ano	Není	-817691918	-1068402050	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
572	Chlumská 7	100	P	80	0,35	0,00	0,04	0,04	1	Ne	Ne	Ano	Není	-817769782	-1068255808	HR nenalezen ani další nejbližší HR nenalezen.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
573	V Lomečku (Zábělská / V lomečku)	110	P	80	0,44	0,00	0,08	0,08	1	Ne	Ano	Ne	Není	-817822414	-1068441559	HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
574	Stepá 12	100	P	80	0,33	0,00	0,02	0,02	1	Ne	Ano	Ano	Není	-817931952	-1068343353	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
575	U smaltovny 6	100	P	80	0,41	0,00	0,06	0,06	1	Ne	Ano	Ne	Není	-817571568	-1068467843	Chybí víčko, tabulka a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko a tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
576	Na drázkách 29	100	P	80	0,46	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	Není	-817645037	-1068719675	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
577	Národní 10	100	P	80	0,61	0,00	0,31	0,31	1	Ano	Ano	Ano	Není	-817800829	-1068588852	HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
578	Svatojiřská / V Brance č.8	100	P	80	0,60	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Není	-817952086	-1068639355	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
579	Zábělská 93A	100	P	80	0,46	0,00	0,08	0,08	1	Ano	Ano	Ano	Není	-818066836	-1068501680	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
580	Zábělská 100	100	P	80	0,53	0,00	0,18	0,18	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818274442	-1068591320	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
581	Pod Rozhlednou 24	100	P	80	0,60	0,00	0,12	0,12	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818167529	-1068677681	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	NE	Doplnit tabulku,
582	Malinová 5	110	P	80	0,60	0,00	0,14	0,14	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818255346	-1068796111	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
583	Zábělská 90 (před)	100	P	80	0,61	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818376290	-1068741710	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
584	nám. K. Panušky	100	P	80	0,47	0,00	0,08	0,08	1	Ano	Ano	Ano	Není	-818029977	-1068859075	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	
585	Tř. V. Rojika 22	100	P	80	0,47	0,00	0,19	0,19	1	Ano	Ano	Ne	Není	-818450065	-1068939956	HR neodvodňuje a nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
586	Na rovině 3	80	P	80	0,39	0,00	0,04	0,04	1	Ano	Ano	Ano	Není	-817506101	-1068321684	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	
587	Zábělská / K úvozu	110	P	80	0,41	0,00	0,02	0,02	1	Ne	Ano	Ano	Není	-817297929	-1068336764	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
588	K úvozu 25 (za)	110	P	80	0,41	0,00	0,06	0,06	1	Ne	Ano	Ano	Není	-817372921	-1068143305	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
589	Újezdská 1	80	P	80	0,47	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	Není	-818516360	-1068989682	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	ANO	
590	Elpovická 27	100	P	80	0,50	0,00	0,18	0,18	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818258039	-1068921994	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
591	Újezdská	80	P	80	0,51	0,00	0,16	0,16	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818201081	-1069074956	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1<120	NE	Doplnit tabulku
592	Staroveská	100	P	80	0,42	0,00	0,10	0,10	1	Ne	Ano	Ano	Není	-818067265	-1069110248	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plyných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá čísla 1,2,3	Označeno tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funke hydrantu	Funke předřazených uzavírek	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
593	Kyšická 40	80	P	80	0,44	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Není	-818401129	-1069101768	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
594	V rolich 13	90	P	80	0,40	0,00	0,08	0,08	1	Ne	Ano	Ano	Není	-817859621	-1069108852	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120 Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
595	Staroveská	100	P	80	0,43	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Není	-818182300	-1069325390	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	
596	Na Františkově 19	100	P	80	0,40	0,00	0,21	0,21	1	Ano	Ano	Ano	Není	-818280520	-1069359700	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
597	Klabavská 3	80	P	80	0,40	0,00	0,14	0,14	1	Ne	Ano	Ano	Není	-818244116	-1069215104	Chybí tabulka. HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	
598	Hrádecká 35	100	P	80	0,53	0,00	0,27	0,27	1	Ne	Ano	Ano	Není	-818613575	-1069152811	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
600	Levandulová 28	100	N	80	0,51	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818517380	-1069285860	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	
601	neurčená ulice	110	P	80	0,59	0,00	0,17	0,17	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-818370458	-1070081222	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
602	Červenohrádecká	150	P	80	0,62	0,00	0,22	0,22	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-817191286	-1069524244	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	
603	V Mokřínách	150	P	80	0,57	0,00	0,40	0,40	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-816852228	-1069520483	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko
604	Kleťová 19	80	P	80	0,55	0,00	0,34	0,34	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-816952108	-1069724559	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku,
605	K Fortovně 25	80	P	80	0,40	0,00	0,05	0,05	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-816901658	-1069807961	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
606	Jižní 30	80	P	80	0,43	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-816791534	-1069342423	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
607	V hájku 38	80	P	80	0,54	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-816851840	-1069419150	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
608	V hájku 17	80	P	80	0,50	0,00	0,31	0,31	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-816618430	-1069440930	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
609	K Bukovci 4	100	P	80	0,37	0,00	0,19	0,19	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-816498403	-1069287340	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
610	Pod Školou 2	100	P	80	0,27	0,00	0,10	0,10	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-816379050	-1069229831	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	
611	Ledová / Na Vrchu	80	P	80	0,32	0,00	0,12	0,12	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-816475898	-1069682677	Chybí tabulka a HR jde ztuha.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
612	Červenohrádecká 62	100	P	80	0,41	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-816461655	-1069425073	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	
613	K doubi 9	80	P	80	0,20	0,00	0,01	0,01	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-816416330	-1069816469	Chybí tabulka, víčko a HR nejde otevřít.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
614	Vesnická 11	80	P	80	0,37	0,00	0,04	0,04	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-816279000	-1069432542	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
616	Sylván (chaty)	110	P	80	0,25	0,00	0,15	0,15	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-824737360	-1067096860	HR hmec nemá viko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
617	Na chmelnicích / Brněnská (Sylván)	250	P	80	0,33	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	X	X	-824560760	-1067589220	HR nenalezen.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
618	Mikulovská 86 ?	100	P	80	0,39	0,00	0,25	0,25	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824370440	-1067730630	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
619	Na chmelnicích ... ? (Sylván)	100	P	80	0,45	0,00	0,40	0,40	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-824420500	-1067636710	Chybí ozubec.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
620	Hodonínská 63 (HR je o 100m níž)	150	N	100	0,51	0,00	0,47	0,47	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-824118157	-1067723222	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko
621	U Dráhy 7	160	P	80	0,40	0,00	0,07	0,07	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-824438023	-1069821653	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
622	Domažlická (U dráhy (garáže))	100	P	80	0,30	0,00	0,06	0,06	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-824565652	-1069857123	Rozbitý HR hmec. Chybí tabulka a víčko,HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
623	Emingerova 6	100	P	80	0,29		0,02	0,02	2	Ne	Ano	X	Ano	-824626173	-1069980330	Chybí tabulka a víčko. Chybí tabulka Na HR stojí auto.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
624	Domažlická 70	100	P	80	0,28	0,00	0,03	0,03	2	Ne	Ano	Ano	X	-824753457	-1069967880	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
625	Na výspě 14	80	P	80	0,28	0,00	0,02	0,02	2	Ne	Ano	Ano	X	-824850202	-1069962994	Chybí tabulka a víčko,HR neodvodňuje.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
626	Nade Mži 14	80	P	80	0,55	0,00	0,17	0,17	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-824213316	-1069512335	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
627	Veipnická 17	100	X	X	X	X	X	X	2	X	X	X	X	-824704989	-1069733615	Je třeba přesadit HR hmec.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaIněných plynných pohonných hmot.	NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
628	Tichá / Malesická	150	P	80	0,43	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-824764198	-1069567098	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	
630	Na okraji 20	150	P	80	0,45	0,00	0,29	0,29	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824776094	-1069417337	Chybí tabulka.HR neodvodňuje a jde ztuha.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
631	Křimická 126	80	P	80	0,42	0,00	0,23	0,23	1	Ano	Ano	Ano	X	-824964777	-1069480164	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
632	Na Dlouhých záhonech 18	80	N	80	0,38	0,00	0,09	0,09	1	Ano	Ano	Ano	X	-824953480	-1069541790	Chybí víčko.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko
633	Křimická 11	150	N	80	0,41	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825155750	-1069441790	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízenío ploše S1)>1500	ANO	
634	Borská 47A	400	P	80	0,32	0,00	0,16	0,16	2	Ne	Ano	Ano	X	-823794089	-1070526815	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
635	Borská (odbočka ke cvičišti HZS Škoda)	200	P	80	0,28	0,00	0,10	0,10	2	Ne	Ano	Ano	X	-824482987	-1070723076	Chybí tabulka a HR jde ztuha.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
636	Podnikatelská (U letiště / Podnikatelská (u OBI))	300	N	80	0,46	0,00	0,32	0,32	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825072546	-1071694684	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
637	U letiště	300	N	80	0,45	0,00	0,26	0,26	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-825029720	-1071871620	Chybí tabulka.HR nejde otevřít.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
638	Folmavská (vedle MC Donalds)	500	N	80	0,47	0,00	0,32	0,32	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-825121155	-1071187979	Nadzemní část HR chybí.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
639	Univerzitní (u ZČU)	200	P	80	0,49	0,00	0,24	0,24	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-824689914	-1072004964	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydraulický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá cína 1,2,3	Označení tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
40	Kapliřova (za ZČU)	300	P	80	0,50	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ne	Ne	Ano	-824676432	-1071785603	HR utopen nejde nasadit nástavec. Další nejbližší HR je také utopen.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
641	Klatovská 250	110	P	80	0,74	0,00	0,10	0,10	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824407230	-1073131832	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
642	Pod Tyršovým sadem	110	P	80	0,74	0,00	0,10	0,10	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-824592664	-1073835083	Chybí tabulka, teče HR kolem hrušky, je třeba zvednout hrnce HR i ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
643	Klatovská 282	110	P	80	0,62	0,00	0,15	0,15	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824482035	-1073421172	Chybí tabulka a víčko, HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
644	Klatovská / chatová osada	100	P	80	0,50	0,00	0,08	0,08	2	Ano	Ano	Ano	X	-824592664	-1073835083	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
647	Na vršku / Kamenitá	125	P	80	0,25	0,00	0,11	0,11	1	Ne	Ano	Ano	X	-824796706	-1074627875	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 1000<S1≤2000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
648	Široká / U hradu	100	N	80	0,47	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ano	Neni	-824972350	-1074789240	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
649	Dvorská	80	P	80	0,44	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	X	-824820743	-1074753515	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
650	Klatovská 384	150	N	80	0,46	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824948261	-1074972225	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
651	K ovčínu 3	100	P	80	0,63	0,00	0,11	0,11	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-825013738	-1074827644	HR nejde zavřít, uzavřeno ŠHR. Náhradní HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
652	V Úhlu 4	110	P	80	0,44	0,00	0,29	0,29	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824917456	-1075062513	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
653	Robčická (Za Farou / Robčická)	110	P	80	0,35	0,00	0,11	0,11	1	Ne	Ano	Ano	Ne	-824974362	-1075311338	Chybí tabulka, ŠHR je utřené.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
654	Rolní 56	90	N	80	0,36	0,00	0,26	0,26	1	Ne	Ano	Ano	X	-825993440	-1068856360	ŠHR je přeasfaltováno.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
655	V Podlesí 14	90	P	80	0,29	0,00	0,10	0,10	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-825891777	-1068883001	HR nejde otevřít.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
656	V Podlesí	110	N	80	0,28	0,00	0,08	0,08	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825933640	-1068923130	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
657	Rolní 34	90	N	80	0,43	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826103300	-1067063760	HR jde ztluha.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
658	Ke Kvijovu 27	90	P	80	0,44	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825947413	-1067145003	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
659	V břizkách 17	110	P	80	0,42	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825832320	-1067123570	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
660	Jilmová	160	P	80	0,43	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-825951974	-1067349303	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
661	V Radčicích 53	160	P	80	0,46	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826186520	-1067208290	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
662	Radčická (V Radčicích 20)	100	P	80	0,46	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	X	-825761320	-1067532220	HR hrnce nemá víko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
663	Stromková 12	110	P	80	0,37	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826741335	-1067408876	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
664	Na Hůrkách 9A	160	P	80	0,21	0,00	0,02	0,02	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-825679060	-1067335000	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
665	Chebská	150	N	80	0,44	0,00	0,16	0,16	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-826313837	-1068598530	Chybí dvě víčka	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčka
666	Pížeňská (odbočka k č. 61)	160	P	80	0,42	0,00	0,12	0,12	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826376784	-1068351844	Rozbitý hrnce nutná výměna.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
667	Lábkova (u cesty k č. 73)	150	P	80	0,67	0,00	0,54	0,54	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826048666	-1069191671	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
668	Ter. Brzkové 20	100	P	80	0,58	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826131084	-1069554390	HR jde ztluha.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
669	Pecháčkova (Ter. Brzkové 25 (za))	100	P	80	0,55	0,00	0,50	0,50	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826166184	-1069731921	Chybí tabulka, víčko a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
670	Veiprnická 147	150	P	80	0,30	0,00	0,10	0,10	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825960203	-1069896440	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
671	Veiprnická / Ter. Brzkové	400	P	80	0,65	0,00	0,60	0,60	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-825903270	-1069816270	Tabulka ukazuje jinam.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Upravit směr tabulky
672	Veiprnická / Lábkova	400	P	80	0,67	0,00	0,61	0,61	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-825739450	-1069783370	Tabulka ukazuje jinam.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Upravit směr tabulky
673	Vojanova 41 (za)	100	P	80	0,60	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-826356103	-1069259190	Na ŠHR se protáčí násada.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
674	Domažlická 126 - 130	150	P	80	0,64	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-825313352	-1070194584	HR vyměněn za nový.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
675	Domažlická 134	150	P	80	0,58	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-825463711	-1070253716	Teče upcávka u ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000, Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
676	Línská 16	100	P	80	0,52	0,00	0,42	0,42	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-825869543	-1070376343	HR je nefunkční.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
677	Domažlická 109 (před)	400	P	80	0,48	0,00	0,28	0,28	2	Ano	Ano	X	Ano	-826181686	-1070535269	HR nenalezen, nutno vykopat.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Vykopat, popř. Hydrant nahradit za jiný vhodný
678	Kreuzmannova 2	100	P	80	0,61	0,00	0,50	0,50	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825767590	-1070234620	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
679	Kreuzmannova 12	100	P	80	0,56	0,00	0,46	0,46	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825990320	-1070240670	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1≤1000, Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úseku S1≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
680	Na Úhoru 9	80	N	80	0,51	0,00	0,40	0,40	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825990560	-1070525000	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
681	Na Souvratí	80	N	80	0,53	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825953570	-1070589680	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
682	Na Průhonu 22	80	P	80	0,53	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	X	-825824263	-1070508226	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
683	Na Úhoru 29	80	N	80	0,45	0,00	0,36	0,36	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826041818	-1070698941	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
684	Domažlická (za hřbitovem)	350	P	80	0,44	0,00	0,23	0,23	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826402995	-1070624462	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Tlak - vyhovuje; Označení tabulkou - nevyhovuje- nutno doplnit tabulkou; Přístupnost - vyhovuje; Funkce hydrantu - vyhovuje; Stav výzbroje - nevyhovuje - nutno osadit chybějící tabulku a zajistit odvodňování HR;
686	Folmavská (u Panasoniku)	X	X	X	X	X	X	X	2	X	X	X	X	-825324143	-1071149812	Žádný vhodný HR nenalezen.		NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá cihla 1,2,3	Označení tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzavírek	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
687	U Panasonicu (Folmavská / U Panasonicu)	500	N	100	0,45	0,00	0,36	0,36	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825521449	-1071114495	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
688	Folmavská	500	N	80	X	X	X	X	2	Ne	Ano	Ano	Ne	-825685380	-1071075390	Je třeba vyměnit násadu ŠHR.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
689	Folmavská	500	N	80	0,44	0,00	0,26	0,26	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825926540	-1071010580	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
690	U Panasonicu (nákladní brána)	300	P	100	0,43	0,00	0,34	0,34	2	Ne	Ano	Ano	Ne	-825586127	-1071292281	Chybí tabulka, ŠHR má ohnutou násadu.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
691	U Panasonicu (před kříž. s Podnikatelskou)	300	N	80	0,43	0,00	0,31	0,31	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825630702	-1071501650	Chybí tabulka a víčka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku a víčka
692	Podnikatelská (za OBI)	300	N	80	0,46	0,00	0,36	0,36	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825270540	-1071652323	Chybí tabulka a víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
693	Podnikatelská (u Schneidra)	300	N	80	0,45	0,00	0,35	0,35	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825485154	-1071605606	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
694	U Panasonicu / Univerzitní	300	N	80	0,43	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-825653555	-1071609105	Nadzemní HR je asi stržený, nejde zněj voda.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
695	Podnikatelská (za kříž. s U Panasonicu)	300	N	80	X	X	X	X	2	Ne	Ano	Ne	Ne	-825777074	-1071549275	Chybí tabulka.HR se nepodařilo vůbec otevřít.Je špatně osazen hrnec ŠHR.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
696	Podnikatelská	300	N	80	0,43	0,00	0,32	0,32	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825981693	-1071502426	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
697	Podnikatelská	300	N	100	0,43	0,00	0,32	0,32	2	Ne	Ano	Ne	Ne	-826083900	-1071479242	Chybí tabulka	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
698	Univerzitní / Morseova	200	N	100	0,43	0,00	0,36	0,36	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825942780	-1071683220	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
699	Univerzitní	200	N	100	0,43	0,00	0,34	0,34	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826182680	-1071628700	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
700	Podnikatelská / U Nové Hospody	300	N	100	0,42	0,00	0,30	0,30	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826290207	-1071428917	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
701	U Nové Hospody	300	N	80	0,41	0,00	0,30	0,30	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826319493	-1071595654	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
702	Univerzitní / Vědecká	100	N	80	0,45	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825395970	-1072012070	Chybí tabulka,ŠHR je v šachtě a nemá hrnec.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
703	K Lávce (Na Vinicích u čerpací stanice Litice)	150	N	80	0,80	0,00	0,40	0,40	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825306910	-1073633235	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
704	Lhotská 2	100	P	80	0,41	0,00	0,30	0,30	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826303665	-1073677990	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
705	U hájovny 31 (zatačka)	150	P	80	0,67	0,00	0,28	0,28	2	Ano	Ano	Ano	Ne	-826029272	-1073749193	Na ŠHR hrnci chybí víko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víko
706	Východní 7	100	P	80	0,33	0,00	0,03	0,03	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826239213	-1073819501	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
707	U Černého mostu 37	100	P	80	0,50	0,00	0,03	0,03	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826240421	-1073903834	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
708	U Čertovy díry 16	100	P	80	0,49	0,00	0,03	0,03	1	Ne	Ano	X	Ano	-826197344	-1073969370	Chybí tabulka. Na HR je hromada štěrku.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, štěrk odstranit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
709	U Čertovy díry 11	100	N	80	0,56	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826516462	-1074005190	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
710	Valcha	150	P	80	0,63	0,00	0,48	0,48	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-825933002	-1073914611	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
711	Valcha	150	P	80	0,80	0,00	0,62	0,62	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-825833023	-1073996225	Je utřžená násada ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
712	U Černého mostu 18	100	P	80	0,50	0,00	0,06	0,06	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826490724	-1073900489	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
713	Dobřanská / Lašitov Severní (K zelené louce 2)	100	P	80	0,60	0,00	0,09	0,09	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826480631	-1073757141	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
714		100	P	80	0,36	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-826329749	-1073436295	ŠHR nemá hrůšku a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
715	Severní 20	100	P	80	0,30	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826513617	-1073397252	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
716	K silu 1	100	P	80	0,38	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-826622469	-1073467347	HR má ulomený ozubec, byl přeasfaltován. HR propouští je uzavřen ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
717	Lašitov č. p. 93	100	P	80	0,48	0,00	0,11	0,11	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826746873	-1073683490	Chybí tabulka,je třeba vyměnit hrnec ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
718	Lašitov č. p. 1942	100	P	80	0,61	0,00	0,10	0,10	1	Ne	Ano	X	Ano	-826917504	-1073734540	Chybí tabulka a HR nenalezen.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
719	U čertovy díry č. p. 2360	90	P	80	0,43	0,00	0,05	0,05	1	Ne	Ano	X	X	-826186570	-1074027050	Chybí tabulka a HR nenalezen.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
720	Spádná 11	100	P	80	0,68	0,00	0,14	0,14	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-825314399	-1074675412	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
721	K Ovčínu 26	100	P	80	0,60	0,00	0,42	0,42	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825365389	-1074792056	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
722	Na Trávníku 14	110	P	80	0,47	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-825118904	-1074929160	Chybí tabulka a HR propouští,je uzavřen ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
723	Větrná / Rušná	100	P	80	0,39	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	X	-825227436	-1075007242	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
724	Budilovo nám. 15	125	P	80	0,26	0,00	0,09	0,09	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825070602	-1075141422	Chybí víčko a je třeba přesadit hrnec HR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 1000<S1)≤2000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	TLak - nevyhovuje- v rámci rekonstrukce řadu zajistit zvýšení tlaku; Označení tabulkou - vyhovuje; Přístupnost - vyhovuje; Funkce hydrantu - vyhovuje; Stav výzbroje - nevyhovuje- nutno osadit chybějící víčko a přesadit hrnec HR;
725	U Hliniště 6	80	P	80	0,39	0,00	0,18	0,18	1	Ne	Ano	Ano	X	-825300134	-1075169470	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
726	Šlovická	100	P	80	0,24	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825210650	-1075412460	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
727	Štěnovická 7	100	P	80	0,28	0,00	0,08	0,08	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-825124209	-1075338055	V HR hrnci jsou cihly a chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
728	Prvomájová (Zámecká 6)	100	P	80	0,44	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-827056435	-1067644968	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
729	Vodní 11	150	P	80	0,52	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ano	X	-827079649	-1067764886	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
730	Pízeňská 15	110	P	80	0,57	0,00	0,38	0,38	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-826849407	-1067884914	Chybí víčko a tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko a tabulku
731	Průkopník 2 A	150	P	80	0,52	0,00	0,12	0,12	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-827293217	-1068038641	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
732	Prvomájová 12	200	P	80	0,53	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ano	X	-827441419	-1067919414	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
733	Chebská / Žitná	100	P	80	0,53	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827614694	-1067811564	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
734	Květinová 14	100	P	80	0,53	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	X	-827592130	-1067966719	HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
735	Křimické náměstí 40	150	P	80	0,54	0,00	0,36	0,36	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827226466	-1067759849	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
736	Pízeňská 31	160	P	80	0,54</														

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá čísla 1,2,3	Označeno tabulkou	Přístupnost z hlediska provozování	Funkce hydrantu	Funkce uzavřených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHDNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
38 Průkopníků 18	100	P	80	0,49	0,00	0,27	0,27	1	Ne	Ano	Ano	X	-827432634	-1068251807	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
39 Pod Trati 2	100	P	80	0,50	0,00	0,10	0,10	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-827327650	-1068422045	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
740 Kozolupská 20	150	P	80	0,54	0,00	0,34	0,34	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-827490670	-1068115473	Chybí tabulka. HR propouští osazená zátk.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
741 Žitná / Kozolupská	100	P	80	0,46	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	X	-827702713	-1068002930	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
742 Vochovská (Květinová / Vochovská)	100	P	80	0,47	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827702189	-1068189330	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
743 K Nádraží 32	100	P	80	0,42	0,00	0,29	0,29	1	Ne	Ano	Ano	X	-827577424	-1068316974	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
744 Průkopníků / Traťová Chebská (před vjezdem do TEP)	100	P	80	0,35	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827539156	-1068418656	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
745 Chebská (před samostatným skladem u TEP)	100	P	X	X	X	X	X	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-826456064	-1068753544	Je třeba přesadit hrnec HR neide nasadit nástavec.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
746	150	P	80	X	X	X	X	2	Ne	Ne	Ne	Ano	-826416307	-1068860989	Je třeba dotáhnout ozubec a přesadit hrnec HR. Chybí víčko a HR neodvodňuje. Na ŠHR se protáčí násada.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
747 Pecháčkova / Waltrava	100	P	80	0,57	0,00	0,08	0,08	1	Ano	Ano	Ano	Ne	-826475646	-1069775357	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
748 Waltrava 51	100	P	80	0,58	0,00	0,10	0,10	2	Ne	Ano	Ano	Ne	-826413909	-1069912959	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
750 Vejprnická	200	P	80	0,79	0,00	0,74	0,74	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826751134	-1070041889	HR je utopený.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
751 Vejprnická - "Na Brůdku"	200	P	80	0,76	0,00	0,70	0,70	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827188824	-1070085753	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
753 Dopravní 2 (před)	150	N	80	0,38	0,00	0,29	0,29	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-827218300	-1070895916	Chybí tabulka a hrnec ŠHR je třeba zvednout.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
754 Dopravní 27	150	P	80	0,41	0,00	0,12	0,12	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-827241315	-1070698130	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
755 Dopravní 33	110	P	80	0,43	0,00	0,31	0,31	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827228560	-1070531750	HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
756 Dopravní / Prostřední	110	P	80	0,50	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827339080	-1070476500	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
757 Krajní 11	150	P	80	0,43	0,00	0,29	0,29	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-827350783	-1070632629	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
758 Bezejmenná 9 K Lesu (U malého rybníčku 7)	100	P	80	0,41	0,00	0,23	0,23	1	Ne	Ano	Ano	X	-827340955	-1070761374	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
759	80	P	80	0,39	0,00	0,05	0,05	1	Ne	Ano	Ano	X	-827436907	-1070853188	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
760 K Plzni 2	80	P	80	0,40	0,00	0,32	0,32	1	Ne	Ano	Ano	X	-827404649	-1070992986	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
761 areál nad Valchou č. p. 139	200	P	80	0,35	0,00	0,16	0,16	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-826934254	-1072784770	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
762 Severní 27	100	P	80	0,33	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826719315	-1073425936	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
763 Sulkovská (Severní / Sulkovská)	100	P	80	0,80	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826878240	-1073485072	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
764 Sulkovská 66	100	P	80	0,49	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ne	X	Ano	-827080448	-1073508018	HR je zaasfaltován.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Hydrant nahradit za jiný vhodný
765 Sedláčkova 18	100	P	80	X	X	X	X	1	Ano	Ano	X	Ne	-827355185	-1073421583	V hrnci ŠHR není hruška, nutno vykopat. Náhradní HR je zabetonován.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
766 Sulkovská	100	P	80	0,38	0,00	0,15	0,15	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827497306	-1073400210	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
767 Sulkovská č. p. 114	100	P	80	0,24	0,00	0,02	0,02	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-827673388	-1073190622	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
768 K zelené louce 10	200	P	80	0,72	0,00	0,55	0,55	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-826461987	-1073246549	HR je utržen, osazená zátk. Probíhá stavba.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
769 Prvomájová 62	100	N	80	0,45	0,00	0,19	0,19	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827691790	-1068311480	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
770 K Dolovu	80	P	80	0,26	0,00	0,03	0,03	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827763710	-1068531240	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
771 Žitná 32	100	P	100	0,40	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827885980	-1068228095	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
772 K Merfánům 22	80	P	80	0,42	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	X	-827613526	-1070762178	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
773 Prostřední 19	100	P	80	0,41	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ano	X	-827558480	-1070894796	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
774 K Plzni (K Merfánům / K Plzni	80	P	80	0,40	0,00	0,18	0,18	1	Ne	Ano	Ano	X	-827656299	-1070982923	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
775 Konečná 6	80	P	80	0,30	0,00	0,13	0,13	1	Ne	Ano	Ano	X	-827754524	-1070928074	Chybí tabulka a je třeba přesadit HR hrnec.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
776 Vejprnická 978/1	200	P	80	0,70	0,00	0,31	0,31	2	Ne	Ano	Ano	X	-827932775	-1070117692	Chybí tabulka a je třeba přesadit HR hrnec.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
777 Prostřední (Domažlická 224)	80	P	80	0,40	0,00	0,04	0,04	1	Ano	Ano	Ano	X	-827571549	-1071173260	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
778 Domažlická 231	80	P	80	0,39	0,00	0,07	0,07	1	Ne	Ano	Ano	X	-827509113	-1071297861	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
779 K Merfánům 32	80	P	80	0,34	0,00	0,13	0,13	1	Ne	Ano	Ano	X	-827491146	-1070666034	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
780 Zábějova 2 (konec)	300	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	-825525105	-1069925350	HR nenalezen. Náhradní HR je zaasfaltován.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
781 Arbesova 8	80	P	80	0,42	0,00	0,17	0,17	1	Ano	Ano	Ne	X	-822859029	-1071371858	HR teče kolem hrušky a neodvodňuje.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
782 Družstevní 12	80	P	80	0,20	0,00	0,01	0,01	1	Ano	Ano	Ano	X	-823493001	-1071216577	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
784 nám. Českých bratří 10	150	P	80	0,33	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823475209	-1070536832	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko
785 Borská 35	80	P	80	0,37	0,00	0,06	0,06	2	Ano	Ano	X	X	-823272045	-1070433983	Chybí víčko.HR hrnec nemá mŕstek. Na HR stojí auto. Náhradní HR nenalezen.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
786 Plachého 23	100	P	80	0,38	0,00	0,31	0,31	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-823095675	-1070087769	Chybí tabulka. HR teče pod hruškou.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
787 Klatovská třída 27	100	P	80	0,38	0,00	0,04	0,04	2	Ne	Ano	Ano	X	-822887110	-1070210637	Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
788 Plachého 11	100	P	80	0,38	0,00	0,31	0,31	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822986665	-1070110982	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
789 Přestická (u nádraží)	100	P	80	0,38	0,00	0,28	0,28	1	Ano	Ano	Ano	X	-822738385	-1070849006	Chybí víčko na HR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
790 Hálkova	80	P	80	0,39	0,00	0,16	0,16	1	Ano	Ano	Ano	Není	-823275890	-1070318966	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
791	80	P	80	0,46	0,00	0,14	0,14	2	Ne	Ano	Ano	X	-823109560	-1069691979	Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku

1.		2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá čísla 1,2,3	Označeno tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předznamenání uzavření			X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
792	Přemyslova 17	150	P	80	0,37	0,00	0,16	0,16	2	Ne	Ano	X	X	-823059444	-1069495335			Chybí tabulka. Na HR stojí auto. Na dalším nejbližším HR stojí také auto.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
793	Kotikovská	400	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	-823509994	-1067241821			HR nenalezen.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
794	Karlovarská 99	150	P	80	0,72	0,00	0,58	0,58	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-823133926	-1067128385			HR propouští, uzavřeno ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
795	Vlastina	150	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	-822713103	-1067440086			HR nenalezen.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
796	Karla Bureše	80	P	80	0,57	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ano	X	-823360165	-1067045598			Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
797	Švandova 43	150	P	80	0,48	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Není	-823307931	-1066922096			Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
798	Pálenická (pod EKOPLAST)	100	P	80	0,50	0,00	0,14	0,14	2	Ne	Ano	Ano	X	-823121850	-1066701137			Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
799	Karlovarská / K Sytné	100	P	80	0,38	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ano	X	-823401140	-1066683060			Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	
800	Turistická / K pecím	100	P	80	0,59	0,00	0,50	0,50	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822800978	-1066557828			Bez závad.		ANO	
801	Krašovská (Úněšovská (u ČS PHM))	150	P	80	0,29	0,00	0,17	0,17	2	Ne	Ano	Ano	X	-823574918	-1066165805			Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
802	K řečisti 12	100	P	80	0,44	0,00	0,02	0,02	2	Ano	Ano	Ano	Není	-821592558	-1073926431			Hmec nemá víko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víko
803	Hluboká 53	80	P	80	0,24	0,00	0,05	0,05	1	Ano	Ano	Ano	Není	-821341682	-1072331026			Propadlý hmec.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
804	Vinohradská / Ovocná Průmyslová / Nebilovská	80	P	80	0,42	0,00	0,05	0,05	2	Ne	Ano	Ano	X	-822291980	-1072546634			Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
805		80	P	80	0,47	0,00	0,29	0,29	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822195080	-1072369660			Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
806	Zahradní 10	100	P	80	0,44	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821815273	-1071257429			Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	
807	Černická 13	80	P	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-822301509	-1070668872			HR zrušen.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	X	X
808	Prokopova 30	80	P	80	0,52	0,00	0,27	0,27	2	Ne	Ano	Ano	X	-822369250	-1070364550			Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
809	Denisovo nábreží 14	150	P	80	0,60	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822230750	-1070317360			Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
810	U Prazdroje 19 A	600	P	80	0,44	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821476787	-1069874675			Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
811	U Prazdroje 5	300	P	80	0,52	0,00	0,30	0,30	2	Ne	Ano	X	Ano	-821683625	-1069894629			Je třeba přesadit hmec ŠHR. Na HR stojí auto.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
812	Křížkova 19	80	P	80	0,62	0,00	0,29	0,29	2	Ano	Ano	X	Není	-822228419	-1068885650			Na HR stojí auto.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	NE	
813	Alej Svobody / Lidická	300	P	80	0,59	0,00	0,22	0,22	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822294699	-1067856082			Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
814	Pod stráží 49	150	P	80	0,75	0,00	0,58	0,58	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-821628833	-1067062412			HR teče při otevření od spoda.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
815	Kubátova 18	110	P	80	0,58	0,00	0,28	0,28	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821549829	-1067494227			Chybí tabulka a HR nevypouští.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
816	alej Svobody	300	P	80	0,58	0,00	0,05	0,05	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822091555	-1067899758			Chybí tabulka	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
817	Lidická	150	P	80	0,70	0,00	0,53	0,53	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-822012230	-1067046761			Chybí tabulka. HR propouští, uzavřeno ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
818	Jesenická 36	100	P	80	0,72	0,00	0,41	0,41	1	Ne	Ano	Ano	X	-822186995	-1065973787			Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
819	Majakovského 21	250	P	80	0,55	0,00	0,33	0,33	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822062206	-1066813586			Chybí tabulka a víčko. HR zaústá křovím, které by šlo ještě přesadit.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
820	Sokolovská 112	300	P	80	0,33	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-822416344	-1066816571			Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, přesadit křovi
821	Jaroslava Ježka 1	100	P	80	0,75	0,00	0,62	0,62	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821705628	-1066814905			Chybí tabulka a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
822	K řečici (Jeřabinová 36)	200	P	80	0,48	0,00	0,35	0,35	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820730580	-1075634350			Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
824	Barvínkova 13	150	N	80	0,39	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820126985	-1074572715			Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
826	Na Bajerce 3	80	P	80	0,53	0,00	0,03	0,03	1	Ne	Ano	X	Není	-821063358	-1073280416			Na HR stojí auto.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, vytipovat v okolí nový HR
827	Kyjevská 133 (vedle)	80	P	80	0,55	0,00	0,29	0,29	1	Ne	Ano	Ne	Není	-821039749	-1072110508			HR je nefunkční.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
828	Rychtařikova 8	100	P	80	0,25	0,00	0,14	0,14	1	Ano	Ano	Ano	X	-821192933	-1071654131			Nefunkční odvodnění, chybí můstek.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
829	Rychtařikova 48	100	P	80	0,23	0,00	0,17	0,17	1	Ano	Ano	Ano	X	-821060346	-1071981562			Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	
830	Barákova 17	80	P	80	0,30	0,00	0,18	0,18	1	Ne	Ano	Ano	X	-820459624	-1071672711			Chybí tabulka.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
831	Koterovská 122	100	P	80	0,56	0,00	0,06	0,06	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820786744	-1071760527			Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
833	Cvokařská 8	80	P	80	0,51	0,00	0,04	0,04	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-820772463	-1070079539			HR nejde otevřít.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
834	Jateční (před autobazary)	300	P	80	0,54	0,00	0,32	0,32	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820490020	-1069222410			Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
835	Doubravecká	250	P	80	0,57	0,00	0,30	0,30	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-820399539	-1069323060			HR nejde otevřít.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
836	U Velkého rybníka	150	P	80	0,59	0,00	0,42	0,42	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820988343	-1069505046			Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
837	Souběžná 4 (u křižovatky)	150	P	80	0,59	0,00	0,34	0,34	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-819895313	-1070779402			HR nejde otevřít.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
838	Smrková 18	100	P	80	0,50	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	X	-819549551	-1069708050			Chybí víčko a HR neodvodňuje.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
839	Hřbitovní (u VPO)	200	P	80	0,79	0,00	0,34	0,34	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-818721100	-1069559690			HR nejde otevřít.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
840	V Zápolí 17	100	P	80	0,45	0,00	0,11	0,11	1	Ne	Ano	Ano	Není	-817728441	-1068575190			Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
841	Družstevníků 12	110	P	80	0,51	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-825982809	-1067608866			HR propouští, uzavřeno ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
842	Chotěšovská 40	80	P	80	0,45	0,00	0,15	0,15	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-826100680	-1070633570			Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	Doplnit tabulku
843	Domažlická 2043/29	150	N	100	0,41	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-826579630	-1070657300			HR je ураžený.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
844	Kardinála Berana 11	100	N	80	0,38	0,00	0,33	0,33	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822966030	-1070000750			Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapa lněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
845	Kardinála Berana 41	100	N	80	0,36	0,00															

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá clona 1,2,3	Označení tabulkou	Přítomnost zkušebně prověřené funkce	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
448 Domažlická 178	500	N	100	0,44	0,00	0,33	0,33	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826699550	-1070665410	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
852 Partyzánská 4	100	N	100	0,50	0,00	0,46	0,46	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820215340	-1069820920	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčka a tabulky
853 Schwarzoa 25	150	N	80	0,30	0,00	0,27	0,27	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823404270	-1070809050	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
854 Škroupova 18	100	N	80	0,44	0,00	0,25	0,25	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822683510	-1070340010	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
855 U Nové Hospody	300	N	80	0,41	0,00	0,25	0,25	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826198060	-1071071250	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku.
856 U Nové Hospody	300	N	80	0,43	0,00	0,29	0,29	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826225030	-1071190960	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
857 U Nové Hospody 1496/283	300	N	80	0,43	0,00	0,29	0,29	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826252360	-1071313350	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
858 U Nové Hospody 1496/283	300	N	100	0,42	0,00	0,33	0,33	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826174643	-1070969144	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
859 Domažlická 1405/14 Spálova (Karlovarská 122A)	300	N	100	0,42	0,00	0,31	0,31	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-826633230	-1070917430	HR chybí víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víčko
860 Kotikovská 11255/9	100	P	80	0,57	0,00	0,43	0,43	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822933500	-1066769600	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
863 Kotikovská 11255/9	200	N	80	0,32	0,00	0,20	0,20	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-823787890	-1066735230	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	
864 Kotikovská 52	200	N	80	0,19	0,00	0,19	0,19	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823471670	-1066980480	Chybí víčka	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	Doplnit víčka
865 Levandulová 104	100	N	80	0,43	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-818225180	-1069451370	HR propouští, uzavřeno ŠHR, kterému chybí hrnec.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
866 Levandulová	100	N	80	0,45	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818355670	-1069419680	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
867 Levandulová	100	N	80	0,45	0,00	0,29	0,29	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818578750	-1069188920	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
868 Levandulová	100	N	80	0,42	0,00	0,27	0,27	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818438350	-1069349940	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
870 Lindauerova	150	N	100	0,44	0,00	0,29	0,29	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821500790	-1069981180	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
871 Lindauerova 19	150	N	100	0,43	0,00	0,29	0,29	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-821439950	-1070018650	Chybí tabulka a víčka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku a víčka
873 Železniční	200	N	100	0,44	0,00	0,22	0,22	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-821421210	-1070282260	HR nemá ovládání.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
874 Železniční	200	N	100	0,41	0,00	0,29	0,29	2	Ne	Ano	Ano	X	-821369450	-1070341470	Chybí tabulka, ŠHR není vidět je asi zaasfaltováno.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
875 Lobežská	200	N	100	0,41	0,00	0,29	0,29	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821247530	-1070471350	Hrnc ŠHR nemá víko, chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víko a tabulku
876 Náměstí Republiky 29	200	N	100	0,51	0,00	0,38	0,38	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822470660	-1069754020	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
877 Náměstí Republiky 37	200	N	100	0,51	0,00	0,35	0,35	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822432720	-1069654510	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
878 Vrbovecká 2	150	N	100	0,46	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-824002847	-1068159230	Chybí tabulka, HR propouští, ŠHR je uzavřeno.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
879 Brněnská 61	150	N	100	0,45	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824175230	-1067905690	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko
881 Bzenecká 14	200	N	100	0,44	0,00	0,41	0,41	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824140190	-1068061130	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
882 Znojemská / Slupská	200	N	100	0,41	0,00	0,38	0,38	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824260870	-1067842730	Chybí tabulka a víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
883 Znojemská / Slupská	100	N	80	X	X	X	X	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-824291160	-1067826910	HR je ulomen, chybí tabulka	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	NE	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
884 Znojemská	200	N	100	0,42	0,00	0,39	0,39	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824265850	-1067768980	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
885 Znojemská	100	N	80	0,43	0,00	0,37	0,37	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824208350	-1067993240	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
886 Znojemská	200	N	100	0,43	0,00	0,40	0,40	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824188330	-1067984890	Chybí tabulka a víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku a víčko
887 Slupská	150	N	80	0,45	0,00	0,41	0,41	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824210210	-1067821240	Mezi HR a ŠHR je porucha, ŠHR je uzavřeno.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
888 Sedlecká	150	N	80	0,47	0,00	0,41	0,41	1	Ne	Ano	Ano	Ne	-824131940	-1067798520	ŠHR má ohnutou násadu, chybí víčko a tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku a víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
889 Znojemská	200	N	80	0,32	0,00	0,25	0,25	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-824190740	-1068172190	HR teče u šroubů a je utržen, uzavřeno ŠHR, Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
890 Pálavská 11102 / 709 X Vrbovecká	200	N	80	X	X	X	X	1	Ne	Ano	Ne	X	-824210290	-1068174000	ŠHR nenalezeno a je asi uzavřeno, z HR nejde voda, chybí tabulka a víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	Doplnit tabulku a víčko, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
891 Obchodní	300	N	100	0,40	0,00	0,30	0,30	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-826586170	-1071276640	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
892 Obchodní	300	N	100	0,40	0,00	0,30	0,30	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-826579343	-1071370649	Chybí víčko a tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víčko a tabulku
893 Obchodní 1496/325	300	N	100	0,40	0,00	0,29	0,29	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-826578140	-1071153290	ŠHR je utopené.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
894 Podélná	200	N	80	0,43	0,00	0,35	0,35	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-820451630	-1073866520	Chybí tabulka	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
897 Schwarzoa 3	150	N	80	0,34	0,00	0,31	0,31	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823348100	-1070621380	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
898 Šumavská (Nádražní 28)	150	N	100	X	X	X	X	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-821767810	-1070156160	HR je nefunkční.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
899 Vocolova (Šumavská 16)	100	N	100	0,46	0,00	0,33	0,33	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821680840	-1070113160	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
900 Šumavská 5659/7	150	N	100	0,45	0,00	0,33	0,33	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-821601920	-1070086480	HR propouští a chybí ovládací kolečko, uzavřeno ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko
901 Švihovská 2	150	N	100	0,44	0,00	0,28	0,28	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-821406390	-1069927470	Chybí tabulka a na HR chybí ovládací kolečko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
902 Uhelná 9	150	N	100	0,43	0,00	0,29	0,29	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821360770	-1069991700	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
903 Wenzigova 8	150	N	100	0,55	0,00	0,44	0,44	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821581720	-1070005570	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení ploše S1)>1500	ANO	
905 Železniční	200	N	100	0,41	0,00	0,31	0,31	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821708360	-1070368440	HR nemá víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víčko
906 Železniční 7	200	P	100	0,43	0,00	0,11	0,11	3	Ne	Ano	Ano	Ano	-821274694	-1070324030	Chybí tabulka a HR hrnc nemá můstek.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
908 Železniční	200	N	100	0,44	0,00	0,13	0,13	3	Ne	Ano	Ano	Ano	-821382100	-1070276150	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
909 Železniční	200	N	100	0,40	0,00	0,29	0,29	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821631850	-1070343320	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
911 Krokova 9	100	N	80	0,42	0,00	0,27	0,27	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819713200	-1072055390	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
912 Lhotská 17	100	P	80	0,64	0,00	0,44	0,44	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-826353079	-1073866150	HR pod asfaltem.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
913 Lužická 32	100	N	80	0,57	0,00	0,47	0,47	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821176960	-1071415330	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
914 Luž																		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydrostatický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak O P (MPa)	Poslední čísla 1,2,3	Označení tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzavřív	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHDNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
918	Nerudova 6	250	N	80	0,38	0,00	0,36	0,36	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822977170	-1070230930	HR chybí víčko. Je v poli nenalezen(metrový ječmen).	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500 Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
922	Lhota618/31	110	N	80	0,41	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ne	X	X	-826945197	-1073997596	HR propouští, ŠHR je uzavřeno.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
925	K Šinoru	110	N	80	0,53	0,00	0,21	0,21	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-827414518	-1075377256	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
926	K Šinoru	110	N	80	0,53	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827357652	-1075187124	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
927	K Šinoru	110	N	80	0,48	0,00	0,21	0,21	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827348086	-1075043548	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
928	K Šinoru	110	N	80	0,45	0,00	0,21	0,21	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827246548	-1074824152	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
929	K Šinoru	110	N	80	0,52	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827121851	-1074655827	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
930	k.ú. Lhota u Dobřan	110	N	80	0,42	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827077966	-1074050264	HR je v poli.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Odstranit porost
931	Za Lesem	110	P	80	0,45	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-827098035	-1074411690	Chybí tabulka a HR je utopený.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
932	k.ú. Lhota u Dobřan	110	N	80	0,42	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827065222	-1074257796	HR je v poli.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
933	Palackého náměstí 23	150	N	80	0,48	0,00	0,32	0,32	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-822742428	-1069634816	HR propouští, uzavřeno ŠHR. HR propouští, uzavřeno ŠHR, chybí jeden šroub.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500 Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
935	sady Pátatřicátníků	400	N	100	0,30	0,00	0,30	0,30	2	Ano	Ano	Ne	Ano	-822618320	-1069581730	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
938	Malostranská	400	N	80	0,45	0,00	0,37	0,37	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821794380	-1072363000	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
939	Na Roudné	150	N	80	0,56	0,00	0,46	0,46	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821836490	-1068554970	Chybí víčko a tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500 Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víčko a tabulku
940	U Panasoniku	300	N	80	0,44	0,00	0,10	0,10	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-825613970	-1071407790	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
941	Větrná	110	N	80	0,49	0,00	0,15	0,15	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-825410487	-1074982095	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
942	Na Roudné	250	N	80	0,56	0,00	0,44	0,44	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822207900	-1069214370	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
943	Na Roudné	200	N	80	0,61	0,00	0,45	0,45	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822114670	-1069067240	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
944	Na Roudné	200	N	80	0,61	0,00	0,45	0,45	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822117090	-1068965960	Chybí víčko.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500 Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
945	Zábělská	100	N	80	0,62	0,00	0,33	0,33	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-818779880	-1068930080	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
946	Zábělská	100	N	80	0,63	0,00	0,34	0,34	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-818881230	-1068928570	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
947	Zábělská	100	N	80	0,61	0,00	0,40	0,40	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818705450	-1068889350	Chybí dvě víčka. HR je zarostlý v křoví.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčka
948	Zábělská	100	N	80	0,61	0,00	0,31	0,31	1	Ano	Ano	X	Ano	-818571592	-1068829217	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
949	Zábělská	100	N	80	0,61	0,00	0,53	0,53	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-818976690	-1068943220	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
950	Olympie	150	N	100	0,47	0,00	0,34	0,34	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-819767610	-1075260160	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
951	Olympie	150	N	100	0,47	0,00	0,34	0,34	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-819669980	-1075231910	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
952	Radobyčická náves 8	150	N	80	0,52	0,00	0,35	0,35	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821724840	-1075536580	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
953	Folmavská	150	N	80	0,50	0,00	0,46	0,46	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824418810	-1071266150	Chybí víčka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500 Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčka
954	Jakuba Škardy	100	N	80	0,51	0,00	0,45	0,45	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-824437180	-1069590760	HR chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
955	Karlovarská	150	N	80	0,55	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822367390	-1068862764	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500 Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
956	Křimická	100	N	80	0,44	0,00	0,22	0,22	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-825308520	-1069411280	Je třeba zvednout ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
957	Masarykova	150	N	80	0,38	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819289100	-1069224720	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
958	Masarykova	150	N	80	0,36	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819201510	-1069145600	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
959	Masarykova	150	N	80	0,61	0,00	0,54	0,54	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819120497	-1069021620	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko
960	Na Roudné	200	N	80	0,61	0,00	0,44	0,44	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822089520	-1068871560	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500 Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
961	Na Výsluní 44	100	N	80	0,39	0,00	0,29	0,29	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820056549	-1074599270	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
962	Potoční	100	N	80	0,47	0,00	0,21	0,21	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-819120130	-1068691420	Chybí tabulka a ovládání.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
963	Potoční	100	N	80	0,47	0,00	0,21	0,21	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819073000	-1068731700	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
964	Společná 67	100	N	80	X	X	X	X	X	Ne	X	X	X	-820028610	-1074438340	Žádný vhodný HR nenalezen.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	NE	Hydrant nahradit za jiný vhodný
965	Sportovní / U Pole	110	N	80	0,41	0,00	0,27	0,27	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-821956720	-1075726840	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
966	Sportovní	110	N	80	0,44	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822000600	-1075814140	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
968	V Aleji	110	N	80	0,39	0,00	0,08	0,08	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-825587300	-1074995430	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
969	Horomyslická		N	80	0,56	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-817494050	-1068455550	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
970	Olympie	150	N	100	0,48	0,00	0,36	0,36	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-819930790	-1075332450	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500 Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
971	Metelkova	100	N	80	0,57	0,00	0,49	0,49	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823557460	-1067028610	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
972	Metelkova 13	100	N	80	0,50	0,00	0,43	0,43	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823618000	-1066936910	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčka
973	Tleskačova	100	N	80	0,60	0,00	0,51	0,51	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823475020	-1067086040	Chybí víčka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
974	Dušínova 7	100	N	80	0,51	0,00	0,46	0,46	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-823697550	-1066976440	HR propouští, uzavřeno ŠHR.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
975	Tleskačova	100	N	80	0,60	0,00	0,51	0,51	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823599390	-1067086170	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
9																			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	23	24	25	27
hydrant	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak hydraulický MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použitá cena 1,2,3	Označeno tabulkou	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
985	Valtická	100	N	80	0,35	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824391060	-1067844980	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
986	Božická 18	100	N	80	0,35	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824435370	-1067842650	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
987	Pálavská	200	N	80	0,37	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824520520	-1067913320	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
988	Pálavská 43	200	N	80	0,38	0,00	0,23	0,23	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824573710	-1067785730	Chybí tabulka, víčko a ŠHR je v hydrantovém hrnci.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
989	Pálavská 16	200	N	80	0,33	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824640380	-1067857740	Chybí tabulka, víčko a ŠHR je v hydrantovém hrnci.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
990	Pálavská 86	200	N	80	0,36	0,00	0,25	0,25	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824326440	-1068156210	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
991	Šatovská 9	100	N	80	0,36	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-824353130	-1067971490	Chybí víčka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčka
992	Valtická 7	100	N	80	0,36	0,00	0,22	0,22	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-824322410	-1067923380	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
993	Znojemská	150	N	80	0,45	0,00	0,31	0,31	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-824297060	-1067856030	HR je nefunkční. Utřazený HR, ŠHR nemá hmeček, chybí tabulka	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku
994	Znojemská 6	150	N	80	X	X	X	X	X	X	X	Ne	X	-824294930	-1067708550	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
995	Mutěnická	200	N	80	0,48	0,00	0,33	0,33	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-824223860	-1067733920	Chybí tabulka a víčko HR zarostl křovím.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko, odstranit křoví
996	Valtická 60	100	N	80	0,37	0,00	0,25	0,25	1	Ne	Ne	X	Ano	-824318810	-1068058580	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku a víčko
998	Meduňková 26	100	N	80	0,70	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-827696710	-1075869130	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
999	Meduňková 3	100	N	80	0,71	0,00	0,24	0,24	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-827504660	-1075661040	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1000	Bolevecká 8	110	N	80	0,57	0,00	0,18	0,18	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822418440	-1068535220	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1001	Bolevecká 4	110	N	100	0,54	0,00	0,20	0,20	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822353110	-1068573860	Chybí dvě víčka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1002	Bolevecká náves	100	N	80	0,72	0,00	0,60	0,60	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821837890	-1066567080	Chybí víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčka
1003	Bolevecká náves	100	N	80	0,64	0,00	0,56	0,56	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-821953360	-1066503510	ŠHR je zaasfaltováno, chybí tabulka	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit víčko
1004	Boženy Němcové 17	100	N	80	0,65	0,00	0,59	0,59	1	Ne	Ne	Ano	Ne	-822713140	-1067789060	Chybí tabulka	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1005	Boženy Němcové 5	100	N	80	0,65	0,00	0,60	0,60	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-822983630	-1067729920	ŠHR není vidět, chybí víčko a tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
1006	Částkova	600	N	80	0,30	0,00	0,27	0,27	1	Ne	Ne	Ano	Ne	-821049310	-1071510330	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit víčko a tabulku
1007	Částkova	150	N	80	0,33	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820709930	-1071352790	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
1008	Francouzská třída	150	N	80	0,57	0,00	0,36	0,36	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820946150	-1072012090	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
1009	Francouzská třída	200	N	80	0,57	0,00	0,36	0,36	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820987160	-1071772750	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1010	Francouzská třída	100	N	100	0,58	0,00	0,38	0,38	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-821023660	-1071591640	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1011	Francouzská třída	150	N	80	0,55	0,00	0,50	0,50	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-820859930	-1072291600	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
1012	Jižní	90	N	80	0,43	0,00	0,09	0,09	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-817017710	-1069313630	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
1013	K Háječku	110	N	80	0,60	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827411630	-1075811520	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1014	Nad Radbuzou	110	N	80	0,58	0,00	0,26	0,26	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827553580	-1075981150	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1015	Nad Radbuzou	110	N	80	0,60	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827253610	-1075624100	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1016	K Sinoru	110	N	80	0,57	0,00	0,27	0,27	1	Ne	Ano	Ne	Ano	-827617020	-1075876560	Chybí tabulka a HR propouští, U dalšího nejbližšího HR není vidět ŠHR	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1017	Na Plzeňce	110	P	80	0,52	0,00	0,24	0,24	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827133220	-1074933050	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1018	Konžumní	110	N	80	0,56	0,00	0,35	0,35	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827146380	-1075179590	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1019	Náves	90	N	80	0,60	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827341522	-1075428620	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
1020	Náves	90	N	80	0,65	0,00	0,36	0,36	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827206721	-1075581928	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
1021	Pod Dubovkou	110	N	80	0,63	0,00	0,31	0,31	1	Ano	Ne	Ano	Ne	-827022630	-1075364040	ŠHR není vidět.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1022	Pod Dubovkou	110	N	80	0,61	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827138650	-1075307420	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1023	Pod Dubovkou	110	N	80	0,50	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827053150	-1075117160	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1024	Pod Dubovkou	110	N	80	0,50	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827105310	-1074854550	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1025	Na Stráni 21	90	N	80	0,43	0,00	0,23	0,23	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-817106630	-1069362720	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
1026	Podnikatelská 1496/508	300	N	100	0,41	0,00	0,29	0,29	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-826820250	-1071318800	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
1027	Podnikatelská	300	N	100	0,40	0,00	0,29	0,29	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-826664320	-1071353290	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kq.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
1028	Němčicova	150	N	80	0,34	0,00	0,32	0,32	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823300750	-1070467740	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	
1029	Prvomájová	100	N	80	0,18	0,00	0,02	0,02	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-828064470	-1068597010	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	NE	
1030	Prvomájová	100	N	80	0,29	0,00	0,12	0,12	1	Ano	Ano	Ne	Ano	-827860520	-1068509610	HR teče pod ovládáním.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1031	Studentská 69	110	N	80	0,37	0,00	0,26	0,26	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-823366820	-1066493450	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	
1032	Široká	80	N	80	0,27	0,00	0,21	0,21	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-824869850	-1074705910	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
1033	Švestková	100	N	80	0,39	0,00	0,13	0,13	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-819045030	-1071689000	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1034	Švestková	100	N	80	0,39	0,00	0,13	0,13	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818959840	-1071651110	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1035	Švestková	100	N	80	0,35	0,00	0,12	0,12	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-818977820	-1071615480	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1036	V Radčicích	110	N	80	0,46	0,00	0,20	0,20	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-828503510	-1066982560	Chybí tabulka a víčko.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)≤1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)≤500, Čerpací stanice kapalných a zkapaalněných plynných pohonných hmot.	NE	HR opravit a v co nej

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	23.	24.	25.	27.
Číslo hydrantu	Umístění odběrního místa	DN potrubí	Typ hydrantu	DN hydrantu	Tlak přenosový MPa	Tlak kPa	Tlak MPa	Tlak D P (MPa)	Použití čísla 1,2,3	Označení tabulky	Přístupnost z hlediska provozovatele	Funkce hydrantu	Funkce předřazených uzávěrů	X	Y	Jiné poznámky	Poznámka pro použití - VHODNOST	TLAK vyhovuje (viz text)	Navržená opatření
1042	Druhá cesta	90	N	80	0,50	0,00	0,25	0,25	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-827079860	-1074758560	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
1043	Karolíny Světlé 10	100	N	80	0,61	0,00	0,57	0,57	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822923360	-1067632655	HR nec ŠHR nemá viko. HR je nefunkční. Chybí ovládání a víčka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)<1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaálných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit viko
1044	K Hrádku / U Křížku 1	90	N	80	x	x	x	x	x	x	x	Ne	x	-818962480	-1071555890		Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1045	Kotikovská	200	N	100	0,40	0,00	0,36	0,36	1	Ne	Ano	Ano	Ano	-823347310	-1067297490	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
1046	Kotikovská 18	200	N	80	0,67	0,00	0,63	0,63	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823151850	-1067703340	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
1047	Kotikovská	200	N	80	0,71	0,00	0,65	0,65	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823120360	-1067828070	Chybí dvě víčka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit víčka
1049	Domažlická	100	N	80	0,31	0,00	0,01	0,01	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-824941060	-1070033810	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)<1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaálných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1050	Kotěrovská 162	300	P	100	0,49	0,00	0,20	0,20	2	Ano	Ano	X	Ano	-820123000	-1072734760	Na HR stojí auto.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	HR nahradit.
1051	Mezi Silnicemi 47	300	N	100	0,48	0,00	0,25	0,25	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820136810	-1073606430	Chybí tabulka	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
1052	Kotěrovská 202	300	N	100	0,50	0,00	0,22	0,22	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820108150	-1073520840	Chybí tabulka	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
1053	Kotěrovská 196	300	N	100	0,46	0,00	0,18	0,18	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820082960	-1073263480	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	
1054	Kotěrovská 172	300	N	100	0,45	0,00	0,18	0,18	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-820113630	-1072979850	Chybí tabulka.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	Doplnit tabulku
1055	Kotěrovská 166	300	P	80	X	X	X	X	X	Ano	Ne	X	X	-820129190	-1072878450	HR nenalezen.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	NE	HR nahradit za jiný
1056	Kotěrovská 854/46	100	N	80	0,43	0,00	0,16	0,16	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-820117790	-1073292980	Bez závad. Chybí tabulka. Pro změnění průtoku by se musela zavřít ulice.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)<1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaálných plynných pohonných hmot.	ANO	
1057	Kopeckého sady 7	100	N	100	X	X	X	X	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-822439310	-1070017880		Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)<1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaálných plynných pohonných hmot.	NE	Doplnit tabulku. HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1058	Na Hrádku 11699/1	63	P	80	0,47	0,00	0,12	0,12	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822125240	-1068342670	Bez závad.		ANO	
1059	Na Hrádku 12097	63	P	80	0,52	0,00	0,20	0,20	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-822087210	-1068300220	Bez závad.		ANO	
1060	Na Chmelnicích 1102/119	110	P	80	0,81	0,00	0,37	0,37	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-823192910	-1068048220	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)<1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaálných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1061	Vyhliďková 201/34	150	N	100	0,28	0,00	0,16	0,16	2	Ne	Ano	Ne	Ano	-818979090	-1070405000	Chybí tabulka a horní ovládací kolečko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Doplnit tabulku. HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1062	Vyhliďková 203/1	150	N	100	X	X	X	X	2	Ne	Ano	Ne	Ne	-819080300	-1070352980	Chybí tabulka a horní ovládací kolečko.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	NE	Doplnit tabulku, HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1063	Vyhliďková 24	150	P	80	0,28	0,00	0,08	0,08	2	Ano	Ne	X	X	-818895500	-1070419210	HR nenalezen.	Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000,Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S1)>1500	ANO	Vyhledat nejbližší hydrant a nahradit
1064	Zahradní 57	100	P	80	0,37	0,00	0,15	0,15	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821595130	-1071734050	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)<1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaálných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1065	Zahradní 45	100	N	80	0,37	0,00	0,18	0,18	2	Ne	Ano	Ano	Ano	-821669200	-1071610770	Chybí tabulka.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)<1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaálných plynných pohonných hmot.	ANO	Doplnit tabulku
1066	K Háječku 11	90	N	80	X	X	X	X	X	Ano	Ano	Ne	X	-827526760	-1075935900	HR je nefunkční.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1067	K Háječku 9	90	P	80	X	X	X	X	X	Ano	Ano	Ne	X	-827493150	-1075901260	HR je nefunkční.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1068	K Háječku 5	90	P	80	X	X	X	X	X	Ano	Ano	Ne	X	-827457010	-1075865120	HR je nefunkční.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	NE	HR opravit a v co nejkratším termínu provést kontrolu provozuschopnosti
1069	Ke Flakům 5	90	P	80	0,37	0,00	0,05	0,05	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-827417660	-1075035750	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
1070	Nad Nádrží 4	90	P	80	0,42	0,00	0,09	0,09	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-827051380	-1074809900	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
1071	Údolní 19	100	N	80	0,46	0,00	0,19	0,19	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-819507484	-1072178870	Bez závad.	Nevýrobní objekty o ploše požár.úseku 120<S1)<1000,Výrobní objekty a sklady do plochy požár.úsekuS1)<500, Čerpací stanice kapalných a zkapaálných plynných pohonných hmot.	ANO	
1072	Pálenická 32	90	N	80	0,32	0,00	0,30	0,30	1	Ano	Ano	Ano	Ano	-823466669	-1066594068	Bez závad.	Rodinné domy do zastavěné plochy S<200 a nevýrobní objekty(kromě skladů)do plochy S1)<120	ANO	
1073	Komenského 2	400	N	80	0,54	0,00	0,34	0,34	2	Ano	Ano	Ano	Ano	-822473790	-1067464771	Bez závad.	Objekty s vysokým požárním zatížením m2) (p>120 kg.m-2) a současně s plochou S1>2500	ANO	